01001991409000020

3141

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ **Αρ. Φύλλου 199**

14 Σεπτεμβρίου 2000

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 235

Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών, που υπάγονται στις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2345/95 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/Α/95).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγρ. 2 και 4 του άρθρου 53 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ.101/Α/90), όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 2345/95 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/Α/95),σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2716/99 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 96/Α/99).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ.137/Α/85) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ. 154/Α/92) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ.38/Α/97).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ., ως προκύπτει και από την υπ' αριθμ. ΔΥ59/7703/2000, βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Την υπ' αριθμ. 263/2000, Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας
των Ιδιωτικών Κλινικών

1. Οι Ιδιωτικές Κλινικές, οι οποίες λειτουργούσαν πρίν από την έναρξη ισχύος των Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93/Α/91) και 517/91 (ΦΕΚ 202/Α/91), καθώς και αυτές του άρθρου 149 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ.123/Α/92), υποχρεούνται, για να συνεχίσουν να λειτουργούν, να προσαρμοστούν στις διατάξεις του παρόντος,με σκοπό την καλή λειτουργία τους και την κάλυψη των αναγκών νοσηλείας.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος, οι υπεύθυνοι των Ιδιωτικών Κλινικών, υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις διατάξεις του παρόντος και να ζητήσουν από τον αρμόδιο Νομάρχη, την έκδοση νέας άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε αντικατάσταση εκείνης που είχε χορηγηθεί, με τις διατάξεις των Β.Δ. 451/62 (ΦΕΚ 108/Α/62) και 521/63 (ΦΕΚ 145/Α/63).

3. Η άδεια χορηγείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των Β.Δ. 451/62 και 521/63, όπως τροποποιούνται από τις διατάξεις του παρόντος.

4. Ο αρμόδιος Νομάρχης, εκδίδει την σχετική άδεια, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 του Π.Δ.247/91.Οι διατάξεις των άρθρων 2(παραγ.1 & 3), 3 και 5 του Π.Δ. 247/91, ισχύουν αναλόγως.

Άρθρο 2

Επέκταση και μετατροπή του αντικειμένου
των Ιδιωτικών Κλινικών

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, η επέκταση, η μείωση ή αύξηση σε δύναμη ή η ανακατανομή των κλινών, καθώς και η μετατροπή του αντικειμένου των Ιδιωτικών Κλινικών, με έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 του Π.Δ. 247/91, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα.

3. Σε περίπτωση επέκτασης της Ιδιωτικής Κλινικής, εφόσον δεν προσαυξάνεται ο συνολικός αριθμός κλινών της, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 20%,επιτρέπεται η αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την χορήγηση της αρχικής άδειας λειτουργίας της, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος. Στην περίπτωση κατά την οποία με την αιτούμενη επέκταση προσαυξάνεται ο συνολικός αριθμός των κλινών της πάνω από 20%, επιτρέπεται η αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής, μόνο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, οι οποίες ορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 517/91.

4. Οι Ιδιωτικές Κλινικές, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, σε περίπτωση επέκτασης, οποιουδήποτε μεγέθους, μετά τον χρόνο προσαρμογής, κατά τη

διάταξη του άρθρου 19 του παρόντος, διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 517/91.

Άρθρο 3

Μεταστέγαση των Ιδιωτικών Κλινικών

1. Με αίτηση των δικαιούχων, επιτρέπεται, στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η μεταστέγαση Ιδιωτικής Κλινικής, με την χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας, από τον οικείο Νομάρχη, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 του Π.Δ. 247/91, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που είχε χορηγηθεί η αρχική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Κλινικής και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία με την μεταστέγαση ζητείται επίσης η επέκταση, η μείωση ή αύξηση σε δύναμη ή η ανακατανομή κλινών, καθώς και η μετατροπή του αντικειμένου, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 2 του παρόντος.

Άρθρο 4

Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Ιδιωτικών Κλινικών

Με αίτηση των συμβαλλομένων δικαιούχων, επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ.247/91. Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Π.Δ. 247/91, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα πρόσωπα στα οποία μεταβιβάζεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Ιδιωτικής Κλινικής.

Άρθρο 5

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Ιδιωτικών Κλινικών.

1. Για την αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης των Ιδιωτικών Κλινικών κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 11 και 12 του Π.Δ. 247/91, με τους όρους και τις προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος.

2. Για τις Ψυχιατρικές Κλινικές, ως προς τους δικαιούχους, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2716/99.

3. Για την αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας των Ιδιωτικών Κλινικών του άρθρου 1 του παρόντος, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Αίτηση, που να αναφέρει την Επωνυμία της Κλινικής και αντίγραφο ποινικού μητρώου του Ιδιοκτήτη, στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση υποβάλλεται από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, απαιτείται αντίγραφο ποινικού μητρώου του Νόμιμου Εκπροσώπου του.
- Υποβολή αντιγράφου της ισχύουσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Κλινικής, καθώς και αντιγράφου της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται.
- Περιγραφή των δεδομένων οργάνωσης και λειτουργίας της Κλινικής.
- Αντίγραφο καταστατικού, εάν πρόκειται περί εταιρείας και τίτλος κτίσεως οικοπέδου ή κτιρίου, μισθωτήριο συμβόλαιο κ.λ.π.
- Κατάλογος του ιατρικού προσωπικού, που απασχολείται στην Κλινική, κατά κατηγορία και ειδικότητα και πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στον ιατρικό σύλλογο της περιφέρειας της Κλινικής, ο χρόνος λήψεως πτυχίου, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας.
- Δήλωση με την οποία θα ορίζονται ο Διοικητικός Δ/ντής, ο Επιστημονικός Δ/ντής και οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των Τμημάτων της Κλινικής.
- Κατάλογος του πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού, κατά κατηγορία.
- Κατάλογος από τον οποίο θα προκύπτει ο εξοπλισμός της Κλινικής.
- Βεβαίωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου - μηχανολόγου, ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 16 του παρόντος, για τις ηλεκτρολογικές - μηχανολογικές εγκαταστάσεις της Κλινικής.
- Πιστοποιητικό της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη των επιβαλλόμενων μέτρων πυρασφάλειας.
- Γραμμάτιο είσπραξης του Δημόσιου Ταμείου 6.000 δρχ. για κάθε κλίνη.

4. Στην απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, θα πρέπει να αναγράφεται ο συνολικός αριθμός κλινών της Κλινικής, τα Τμήματα και ο αριθμός κλινών τους, τα Εργαστήρια, οι Ειδικές Μονάδες, οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι ξεχωριστά για κάθε Τμήμα, Εργαστήριο ή Ειδική Μονάδα και η κατανομή των κλινών κατά θέσεις.

Άρθρο 6

Διάκριση Ιδιωτικών Κλινικών - Αριθμός κλινών

1. Οι Ιδιωτικές Κλινικές διακρίνονται σε Γενικές, Μικτές και Ειδικές. Γενικές θεωρούνται όσες διαθέτουν οπωσδήποτε παθολογικά και χειρουργικά τμήματα νοσηλείας. Μικτές όσες διαθέτουν τμήματα ειδικότητας αμιγώς παθολογικού ή αμιγώς χειρουργικού τομέα και Ειδικές όσες διαθέτουν τμήματα νοσηλείας αποκλειστικά μίας (1) ειδικότητας.

2. Στις Γενικές και Μικτές Ιδιωτικές Κλινικές, απαγορεύεται η ανάπτυξη όλων των τμημάτων ή μονάδων που αφορούν στην νοσηλεία παίδων (μέχρι 14 χρόνων), με εξαίρεση τη νεογνική μονάδα (βρέφη ηλικίας μέχρι 30 ημερών), που λειτουργεί στα πλαίσια Μαιευτικού Τμήματος.

3. Στις Ψυχιατρικές Ιδιωτικές Κλινικές, νοσηλεύονται αποκλειστικά ψυχικά πάσχοντες, καθώς και ασθενείς μικτών παθήσεων (ψυχιατρικών και νευρολογικών). Οι Ειδικές Κλινικές, που αναπτύσσουν τμήμα ειδικότητας νευρολογίας (Νευρολογικές Κλινικές), νοσηλεύουν αποκλειστικά νευρολογικούς ασθενείς, καθώς επίσης και ασθενείς μικτών παθήσεων (νευρολογικών και ψυχιατρικών).

4. Οι Παιδιατρικές και Ψυχιατρικές Ιδιωτικές Κλινικές, αποτελούν χωριστή κατηγορία.

5. Ο αριθμός κλινών,που αναπτύσσεται από τις Ιδιωτικές Κλινικές κατά κατηγορία έχει ως εξής:

- Για Ειδικές Κλινικές, που εδρεύουν στην Αττική και Θεσ/νίκη ορίζεται ως ελάχιστος συνολικός αριθμός κλινών οι είκοσι (20) και για τις λοιπές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι δέκα πέντε (15).
- Για Μικτές Κλινικές, που εδρεύουν στην Αττική και Θεσ/νίκη ορίζεται ως ελάχιστος συνολικός αριθμός κλινών οι τριάντα πέντε (35), ο δε ελάχιστος αριθμός κλινών του παθολογικού ή χειρουργικού τμήματος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δέκα πέντε (15) και για τα λοιπά τμήματα μικρότερος των πέντε (5). Για τις λοιπές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ως ελάχιστος συνολικός αριθμός κλινών ορί-

ζονται οι είκοσι (20), ο δε ελάχιστος αριθμός κλινών του παθολογικού ή χειρουργικού τμήματος, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δέκα (10) και για τα λοιπά τμήματα μικρότερος των πέντε (5).

- Για Γενικές Κλινικές που εδρεύουν στην Αττική και Θεσ/νίκη ορίζεται ως ελάχιστος συνολικός αριθμός κλινών οι εξήντα (60), ο δε ελάχιστος αριθμός κλινών του παθολογικού και χειρουργικού τμήματος αντίστοιχα, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δέκα πέντε (15) και για τα λοιπά τμήματα μικρότερος των πέντε (5). Για τις λοιπές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ορίζεται ως ελάχιστος συνολικός αριθμός κλινών οι τριάντα (30), ο δε ελάχιστος αριθμός κλινών του παθολογικού και χειρουργικού τμήματος αντίστοιχα, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δέκα (10) και για τα λοιπά τμήματα μικρότερος των πέντε (5).
- Για Παιδιατρικές Κλινικές που εδρεύουν στην Αττική και Θεσ/νίκη ορίζεται ως ελάχιστος συνολικός αριθμός κλινών οι είκοσι (20) και για τους λοιπούς Νομούς οι δέκα πέντε (15).
- Για Ψυχιατρικές Κλινικές ως μέγιστος συνολικός αριθμός κλινών ορίζονται οι τριακόσιες (300), μαζί με τους θαλάμους αυξημένης παρακολούθησης, τις απομονώσεις καθώς και τις κλίνες των Μονάδων που αναπτύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2716/99. Ο δε ελάχιστος συνολικός αριθμός κλινών για Κλινικές που εδρεύουν στην Αττική και Θεσ/νίκη είναι οι σαράντα (40) και για τις λοιπές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις οι είκοσι (20). Κάθε Ψυχιατρική Νοσηλευτική Μονάδα, περιλαμβάνει το πολύ εκατόν πενήντα (150) κλίνες και μπορεί να αποτελείται από τμήματα, των οποίων ο μέγιστος αριθμός κλινών είναι οι πενήντα (50).
- Στις Γενικές, Μικτές, Ειδικές και Παιδιατρικές Κλινικές, ο μέγιστος αριθμός κλινών ανά τμήμα, ορίζεται σε σαράντα (40). Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας περισσοτέρων του ενός τμήματος ανά ειδικότητα.

6. Η δυναμικότητα των κλινών της κλινικής προκύπτει από το σύνολο των πάσης φύσεως κλινών της (κλίνες νοσηλείας, απομονώσεις, κλίνες Ειδικών Μονάδων κ.λ.π.)

Άρθρο 7

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των Ιδιωτικών Κλινικών

1. Μετά από αίτηση του δικαιούχου η λειτουργία της Ιδιωτικής Κλινικής, διακόπτεται προσωρινά και για χρονικό διάστημα μέχρι έξη (6) μήνες, σε περίπτωση οποιασδήποτε κτιριακής επέκτασης ή γενικής ανακαίνισης ή μεταστέγασης,κατά το άρθρο 3 του παρόντος, ή για άλλους εξαιρετικούς λόγους.

2. Μετά από αίτηση του δικαιούχου, επιτρέπεται η διακοπή λειτουργίας Τμήματος Ιδιωτικής Κλινικής, επί τρίμηνο ανά διετία, μόνο για λόγους αδυναμίας εξεύρεσης Επιστημονικού Υπευθύνου. Εάν μέσα στο τρίμηνο δεν υποδειχθεί Ιατρός για την ανάληψη της υπευθυνότητας του Τμήματος, αυτό θεωρείται ότι έχει καταργηθεί. Στην περίπτωση αυτή, είτε μειώνεται ο συνολικός αριθμός των κλινών της Κλινικής, είτε ανακατανέμονται οι κλίνες του καταργούμενου τμήματος, μετά από αίτηση του δικαιούχου, για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος.

3. Σε περίπτωση Ψυχιατρικών Κλινικών η αίτηση του δικαιούχου, για την διακοπή λειτουργίας κατά την παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου θα πρέπει να συνοδεύεται με γνωμοδότηση της οικείας Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας, με την οποία θα λαμβάνεται μέριμνα για την μεταφορά των νοσηλευομένων ασθενών, με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής των καταλλήλων υπηρεσιών προς αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2716/99.

4. Η διακοπή και η επαναλειτουργία την Κλινικής, γίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 του Π.Δ. 247/91.

Άρθρο 8

Διακοπή λειτουργίας και ανάκληση άδειας των Ιδιωτικών Κλινικών

1. Η λειτουργία Ιδιωτικής Κλινικής διακόπτεται οριστικά και ανακαλείται η άδεια:

α) Με αίτηση και υπεύθυνη δήλωση εκείνου προς τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια.

β) Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος, που έχουν σχέση με την τήρηση των όρων λειτουργίας, των Ιδιωτικών Κλινικών κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας από αυτές.

γ) Μετά την παρέλευση τριμήνου από την εκπνοή του χρόνου της προσωρινής διακοπής λειτουργίας της Κλινικής, εφόσον κατά την διάρκεια του τριμήνου αυτού δεν υποβλήθηκε αίτηση επαναλειτουργίας της.

2. Η διακοπή και η ανάκληση της άδειας, γίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 του Π.Δ. 247/91.

3. Στην περίπτωση της διακοπής και ανάκλησης άδειας, η Επιτροπή του άρθρου 4 του Π.Δ. 247/91, γνωματεύει ειδικά για τον τρόπο διατήρησης και πρόσβασης στο αρχείο των ασθενών της Ιδιωτικής Κλινικής, μετά την παύση της λειτουργίας της.

4. Στην περίπτωση των Ψυχιατρικών Ιδιωτικών Κλινικών, μπορεί να διακοπεί η λειτουργία και να ανακληθεί η άδεια, μόνο εάν υπάρχει προηγούμενη γνωμοδότηση της οικείας Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας, με την οποία θα λαμβάνεται μέριμνα για την μεταφορά τον νοσηλευομένων ασθενών, με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής των καταλλήλων υπηρεσιών προς αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2716/99.

Άρθρο 9

Εποπτεία και έλεγχος των Ιδιωτικών Κλινικών

Η εποπτεία και ο έλεγχος των Ιδιωτικών Κλινικών του παρόντος, ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.Δ.247/91, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2716/99, για τις Ψυχιατρικές Κλινικές.

Άρθρο 10

Ποινές

Οι κάτοχοι άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής, που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ., τιμωρούνται με πρόστιμο από 500.000 μέχρι 5.000.000 δραχμές, για κάθε παράβαση. Το πρόστιμο εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ. Οι σχετικές ποινές επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 του Π.Δ. 247/91.

Άρθρο 11

Λειτουργία Ιδιωτικών Κλινικών χωρίς άδεια

1. Ιδιωτικές Κλινικές, που λειτουργούν χωρίς να έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κλείνονται αμέσως, με απόφαση του οικείου

Νομάρχη, ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση των κατά Νόμο αρμοδίων οργάνων. Οι παραβάτες τιμωρούνται και με πρόστιμο 25.000.000 δραχμών, που εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ. Το παραπάνω πρόστιμο, επιβάλλεται σε βάρος των κατόχων των αδειών λειτουργίας και σε περιπτώσεις Νομικών Προσώπων, σε βάρος των Νομίμων Εκπροσώπων τους. Οι παραβάτες δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας οποιασδήποτε Ιδιωτικής Κλινικής, επί διετία, από την διαπίστωση, κατά τα ανωτέρω, της παράβασης.

2. Οι αποφάσεις που διατάσσουν το κλείσιμο Ιδιωτικής Κλινικής, εκτελούνται από τα όργανα της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, παρουσία Αστυνομικής και Εισαγγελικής Αρχής.

Άρθρο 12

Διοικητική Δ/νση των Ιδιωτικών Κλινικών

1. Την Διοικητική ευθύνη, κάθε Ιδιωτικής Κλινικής, έχει εκείνος στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της ή σε περίπτωση Εταιρειών ο νόμιμος Εκπρόσωπός τους.

2. Σε περίπτωση αλλαγών, το όνομα του νέου Διοικητικού Δ/ντή, γνωστοποιείται υποχρεωτικά στην οικεία Νομαρχία και δεν θα πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα, από τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 247/91.

3. Ο Διοικητικός Δ/ντής είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία της Κλινικής.

Άρθρο 13

Επιστημονική Διεύθυνση των Ιδιωτικών Κλινικών - Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Τμημάτων - Συνεργαζόμενοι Ιατροί

1. Την επιστημονική ευθύνη της Ιδιωτικής κλινικής έχει ο Επιστημονικός Δ/ντής, ο οποίος ορίζεται από τον Διοικητικό Δ/ντή της Ιδιωτικής Κλινικής.

2. Την επιστημονική ευθύνη κάθε Τμήματος και Εργαστηρίου έχει ειδικευμένος γιατρός αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος ορίζεται από τον Διοικητικό Δ/ντή της Κλινικής με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Δ/ντή της Κλινικής, είναι δυνατό να ορίζεται ως Επιστημονικός Δ/ντής και ένας εκ των Επιστημονικών Υπευθύνων των Τμημάτων και Εργαστηρίων της Κλινικής.

4. Στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής είναι Ιατρός, τότε εκτός από τα καθήκοντα του Διοικητικού Δ/ντή, μπορεί να ασκεί και τα καθήκοντα του Επιστημονικού Δ/ντή της Κλινικής.

5. Με την Προεδρία του Επιστημονικού Δ/ντή της Κλινικής, όλοι οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Ιατροί της Κλινικής αποτελούν Επιστημονική Επιτροπή, (Ν. 1397/83,άρθρ.12 ΦΕΚ. 143/Α/83), η οποία ασκεί καθήκοντα Επιτροπής Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ν. 1579/85,άρθρ.14 ΦΕΚ.217/Α/85) και Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας (Ν. 2071/92,άρθρ. 61,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2519/97 ΦΕΚ. 165/Α/97)

6. Ο οριζόμενος Επιστημονικός Δ/ντής της Κλινικής και οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των Τμημάτων και Εργαστηρίων απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους, είτε με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται τριάντα (30) μέρες τουλάχιστον πριν από την δηλούμενη από αυτούς ημερομηνία αποχώρησής τους, από την Ιδιωτική Κλινική, είτε μετά από καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις εργατικού δικαίου και τις σχετικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στην περίπτωση της καταγγελίας, αυτή είναι έγκυρη μόνο με την σύγχρονη αντικατάσταση από άλλον κατά περίπτωση Ιατρό, ο οποίος θα δηλώνει την αποδοχή του επί του ιδίου εγγράφου της απαλλαγής. Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης του επιστημονικού Δ/ντή της Κλινικής ή των Επιστημονικών Υπευθύνων των Τμημάτων και Εργαστηρίων της Κλινικής, ο Διοικητικός Δ/ντής της Κλινικής είναι υποχρεωμένος, να γνωστοποιεί αυτήν αμέσως στην Αρχή που εκδίδει την άδεια λειτουργίας, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία, που αφορούν στον νέο Επιστημονικό Δ/ντή ή Υπεύθυνο για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Η αντικατάσταση κοινοποιείται και στον αρμόδιο κατά τόπο Ιατρικό Σύλλογο. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης, διακόπτεται η λειτουργία του Τμήματος.

7. Στις Ιδιωτικές Κλινικές του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 25 του Π.Δ. 247/91.

Άρθρο 14

Υποχρεώσεις του Επιστημονικού Δ/ντή Ιδιωτικών Κλινικών και των Επιστημονικών Υπευθύνων των Τμημάτων και Λοιπού Προσωπικού.

Σχετικά με τις υποχρεώσεις του Επιστημονικού Δ/ντή των Ιδιωτικών Κλινικών και των Επιστημονικών Υπευθύνων των Τμημάτων και των Μονάδων, τις υποχρεώσεις των Ιατρών και του λοιπού προσωπικού, τα προσόντα των Επιστημονικών Υπευθύνων Ιατρών, τα κωλύματα και τις περιπτώσεις εκπτώσεως από την θέση τους, καθώς και για τις προϋποθέσεις εφημερίας των Ιδιωτικών Κλινικών του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 26,27,28,29,30 και 31 του Π.Δ.247/91.

Άρθρο 15

Καθαριότητα

Κάθε Ιδιωτική Κλινική πρέπει να πληροί τους γενικούς όρους καθαριότητας και υγιεινής του ιματισμού και των χώρων της, καθώς επίσης και της υγιεινής περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται κάθε φορά από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, με ευθύνη του Διοικητικού Δ/ντή της Κλινικής. Σε όλες τις Ιδιωτικές Κλινικές, παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης Ιδιωτικού Συνεργείου Καθαριότητας, για τον καθαρισμό των χώρων τους με μηχανικά ή άλλα μέσα . Το συνεργείο, είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις υπηρεσίες του επί 24ωρου βάσεως και για όλες τις ημέρες του έτους. Υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων καθαριότητος και υγιεινής καθώς και των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας από τον ανάδοχο του συνεργείου, είναι ο Διοικητικός Δ/ντής της Ιδιωτικής Κλινικής.

Άρθρο 16

Ηλεκτρολογικές - Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Για την εύρυθμη λειτουργία κάθε Ιδιωτικής Κλινικής, καθώς και για την ασφαλή και άνετη διαμονή των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών σ΄ αυτή, πρέπει να προβλέπονται ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση των οποίων,

πρέπει να εξασφαλίζει την εύκολη επίσκεψη (για επιθεώρηση, συντήρηση ή αντικατάσταση) όλων των συσκευών, μηχανημάτων και δικτύων διανομής ή απορροής. Για όλες τις βασικές παροχές (ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, θέρμανσης, αερισμού, κλιματισμού, ιατρικών αερίων κ.λ.π.), πρέπει να προβλέπεται εναλλακτική λύση ικανή να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της κλινικής, σε περίπτωση διακοπής της παροχής. Όσες Κλινικές δεν διαθέτουν κεντρική παροχή Οξυγόνου, πρέπει να είναι εφοδιασμένες με επαρκείς για τις ανάγκες τους, φιάλες Οξυγόνου.

Άρθρο 17

Υποχρεώσεις

1. Οι Ιδιωτικές Κλινικές του παρόντος, ανεξαρτήτως ειδικότητας, δυναμικότητας άνω των εκατόν πενήντα (150) κλινών, πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά φαρμακείο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 517/91 (Β.64) με ελάχιστο εμβαδόν 40 τ.μ. . Η υποχρέωση αυτή, πρέπει να υλοποιηθεί εντός 6 μηνών από την δημοσίευση του παρόντος

2. Στις Ιδιωτικές Κλινικές του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 517/91.

3. Οι Ιδιωτικές Κλινικές δύνανται να διαθέτουν κατάλληλα διαρρυθμισμένους χώρους για την εξυπηρέτηση Εξωτερικών ασθενών, σύμφωνα με την παράγρ. 2 του Παραρτήματος του παρόντος.

Άρθρο 18

Απαγορεύσεις

1. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος απαγορεύεται η ένταξη και λειτουργία σε Ιδιωτικές Κλινικές, αυτοτελών (που ανήκουν σε άλλα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) Ιδιωτικών Φορέων Π.Φ.Υ., του άρθρου 13 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ.123/Α/92), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 4 του Ν. 2256/94 (ΦΕΚ. 196/Α/94) Για τις Κλινικές, στις οποίες λειτουργούν τέτοιοι Φορείς, η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει μετά δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Στις Παιδοψυχιατρικές Κλινικές, απαγορεύεται η νοσηλεία παίδων κάτω των 8 ετών.

Άρθρο 19

Χρόνος προσαρμογής

1. Οι Ιδιωτικές Κλινικές του παρόντος, πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του συνημμένου Παραρτήματος, που αναφέρονται στο γενικό λειτουργικό πλαίσιο, τους απαιτούμενους χώρους, τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και την σύνθεση του προσωπικού

2. Οι Ιδιωτικές Κλινικές,που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Π.Δ., οφείλουν να προσαρμοστούν στις προβλεπόμενες από αυτό και το συνημμένο σε αυτό Παράρτημα ρυθμίσεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών, για τα θέματα σύνθεσης του αναγκαίου προσωπικού και 18 μηνών, για τον εξοπλισμό και τα λοιπά τεχνικά θέματα, από την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαφορετικά αίρεται αυτοδίκαια η υπάρχουσα άδεια λειτουργίας και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος. Ιδιωτικές Κλινικές, που λειτουργούν νομίμως Τμήματα, Μονάδες ή Εργαστήρια, κατά την δημοσίευση του παρόντος, εξαιρούνται από την υποχρέωση προσαρμογής στα μετρικά στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα. Στην περίπτωση ανάπτυξης νέων Τμημάτων, Μονάδων ή Εργαστηρίων, μετά την δημοσίευση του παρόντος, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα.

Άρθρο 20

Γενικές Διατάξεις

1. Τα άρθρα 15 και 18 του παρόντος, καθώς και οι παράγραφοι 2 του άρθρου 5, 3 του άρθρου 7, 4 του άρθρου 8 και 3 του άρθρου 13, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν εφαρμογή και για τις Ιδιωτικές Κλινικές, που διέπονται από τις διατάξεις των Π.Δ. 247/91 και 517/91.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος επιτρέπεται σε όλες τις Ψυχιατρικές Ιδιωτικές κλινικές, η ένταξη, Ειδικών Μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας σε εξωτερικούς ψυχιατρικούς ασθενείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2716/99 (Κέντρων Ημέρας, Ειδικών Κέντρων επανένταξης και Ειδικών Μονάδων αποκατάστασης και επαγγελματικής εκπαίδευσης).

3. Οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται με τα άρθρα 20 και 21 του Π.Δ. 247/91, αναπροσαρμόζονται ως εξής: α) Για λειτουργία Ιδιωτικής Κλινικής χωρίς άδεια επιβάλλεται πρόστιμο 25.000.000 δρχ. β) Για κατόχους αδειών ίδρυσης και λειτουργίας που παραβαίνουν τις διατάξεις του Π.Δ. 247/91 επιβάλλεται πρόστιμο από 500.000 μέχρι 5.000.000 δρχ.

4. Η τήρηση των προθεσμιών της παραγρ. 1 του άρθρου 17 και της παραγρ. 2 του άρθρου 19, του παρόντος, αποδεικνύεται με την κοινοποίηση, με Δικαστικό Επιμελητή, έγγραφης γνωστοποίησης προς την αρμόδια, για την χορήγηση της άδειας, υπηρεσία της οικείας Νομαρχίας, διαφορετικά, με την εκπνοή της προθεσμίας, αίρεται αυτοδίκαια η άδεια λειτουργίας της Κλινικής.

Άρθρο 21

Καταργούμενες Διατάξεις

Κάθε άλλη διάταξη, αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ., καταργείται.

Άρθρο 22

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός αν οι επιμέρους διατάξεις του ορίζουν άλλως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1.1. Μικροβιολογικό - Βιοχημικό Εργαστήριο

1.1.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

Οι κλινικές άνω των τριάντα (30) κλινών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θα διαθέτουν υποχρεωτικά Μικροβιολογικό - Βιοχημικό Εργαστήριο.

Όλες οι υπόλοιπες θα πρέπει να συνεργάζονται υποχρεωτικά με αντίστοιχο εργαστήριο, το οποίο θα αναγράφεται στην σχετική άδεια λειτουργίας τους.

(Για Ψυχιατρικές Κλινικές λεπτομέρειες παρακάτω)

1.1.2. Απαιτούμενοι χώροι:

- Εργαστήριο, Παρασκευαστήριο, Λήψη δειγμάτων, Αποστείρωση - Πλύση 12τ.μ. και για Κλινικές άνω των 120 κλινών 30 τ.μ.
- Γραφείο Γιατρών
- Γραμματεία και Αναμονή ασθενών (μπορεί να εντάσ-

σονται στους αντίστοιχους γενικούς χώρους της Κλινικής)]

1.1.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

1.1.3.1. Κλινικές έως εξήντα (60) κλίνες

- Φυγόκεντρος κοινή
- Μικροφυγόκεντρος
- Ένας (1) κοινός καταψύκτης
- Ψυγεία απλά
- Ένας (1) αναδευτήρας (Vortex)
- Παλινδρομικός αναδευτήρας
- Ανακινητήρας σωληναρίων
- Υδατόλουτρο
- Κοινός ζυγός ακριβείας
- Λύχνος τύπου Bunsen
- Ιοντοεναλλακτική συσκευή H2O
- Συσκευή για Τ.Κ.Ε.
- Σειρά αυτόματων πιπετών
- Καρέκλα αιμοληψίας
- Μικροσκόπιο οπτικό
- Κλίβανος επωαστικός
- Υγρός κλίβανος αποστείρωσης (αυτόκαυστο)
- Ξηρός κλίβανος αποστείρωσης
- Κοινό φωτόμετρο
- Συσκευή ELISA
- Αναλυτής ηλεκτρολυτών
- Σύστημα καλλιέργειας, ταυτοποίησης και ευαισθησίας Μικροβίων
- Σύστημα αναερόβιων καλλιεργειών (Jars κ.λ.π.)

1.1.3.2. Κλινικές από εξήντα μία (61) έως εκατόν είκοσι (120) κλίνες

- Φυγόκεντρος κοινή
- Μικροφυγόκεντρος
- Ένας (1) κοινός καταψύκτης
- Ψυγεία απλά
- Ένας (1) αναδευτήρας (Vortex)
- Παλινδρομικός αναδευτήρας
- Ανακινητήρας σωληναρίων
- Υδατόλουτρο
- Κοινός ζυγός ακριβείας
- Ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας
- Λύχνος τύπου Bunsen
- Ιοντοεναλλακτική συσκευή H2O
- Συσκευή για Τ.Κ.Ε.
- Σειρά αυτόματων πιπετών
- Καρέκλα αιμοληψίας
- Ηλεκτρονικός υπολογιστής (αρχείο κ.λ.π.)
- Μικροσκόπιο οπτικό
- Συσκευή ηλεκτροφόρτησης
- Κλίβανος επωαστικός
- Υγρός κλίβανος αποστείρωσης (αυτόκαυστο)
- Ξηρός κλίβανος αποστείρωσης
- Κοινό φωτόμετρο
- Συσκευή ELISA
- Βιοχημικός αναλυτής
- Αιματολογικός αναλυτής
- Αναλυτής ηλεκτρολυτών
- Αναλυτής ελέγχου πήξεως αίματος
- Σύστημα καλλιέργειας, ταυτοποίησης και ευαισθησίας Μικροβίων
- Σύστημα αναερόβιων καλλιεργειών (Jars κ.λ.π.

1.1.3.3. Κλινικές από εκατόν είκοσι μία (121) κλίνες και πάνω

- Φυγόκεντρος κοινή
- Φυγόκεντρος ψυκτική
- Μικροφυγόκεντρος
- Φυγόκεντρος υψηλών στροφών
- Ένας (1) κοινός καταψύκτης
- καταψύκτης (-60)
- Ψυγεία απλά
- Ένας (1) αναδευτήρας (Vortex)
- Παλινδρομικός αναδευτήρας
- Ανακινητήρας σωληναρίων
- Αναδευτήρας μαγνητικός
- Υδατόλουτρο
- Κοινός ζυγός ακριβείας
- Ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας
- Πεχάμετρο
- Λύχνος τύπου Bunsen
- Ιοντοεναλλακτική συσκευή H2O
- Συσκευή για Τ.Κ.Ε.
- Σειρά αυτόματων πιπετών
- Καρέκλα αιμοληψίας
- Ηλεκτρονικός υπολογιστής (αρχείο κ.λ.π.)
- Μικροσκόπιο οπτικό
- Μικροσκόπιο φθορισμού
- Συσκευή ηλεκτροφόρτησης
- Θάλαμος βιολογικής ασφάλειας
- Κλίβανος επωαστικός
- Υγρός κλίβανος αποστείρωσης (αυτόκαυστο)
- Ξηρός κλίβανος αποστείρωσης
- Κοινό φωτόμετρο
- Συσκευή ELISA
- Ανοσολογικός αναλυτής
- Βιοχημικός αναλυτής
- Αιματολογικός αναλυτής
- Αναλυτής ούρων
- Αναλυτής ηλεκτρολυτών
- Αναλυτής αερίων αίματος
- Αναλυτής ελέγχου πήξεως αίματος
- Σύστημα καλλιέργειας, ταυτοποίησης και ευαισθησίας Μικροβίων
- Αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου ευαισθησίας μικρο-οργανισμών
- Σύστημα αναερόβιων καλλιεργειών (Jars κ.λ.π.

1.1.4. Σύνθεση Προσωπικού:

- Ένας (1) γιατρός Βιοπαθολόγος (Μικροβιολόγος) ως Επιστημονικός Υπεύθυνος. Για Κλινικές από εκατόν είκοσι (120) κλίνες και πάνω ένας (1) ακόμη γιατρός Βιοπαθολόγος (Μικροβιολόγος) ανά εκατό (100) κλίνες.
- Ένας (1) Παρασκευαστής (-στρια) Μέσης ή Ανωτέρας Σχολής ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής ανά εβδομήντα (70) κλίνες

Τα παραπάνω προσόντα για τους παρασκευαστές απαιτούνται για τους νεοεισερχόμενους στον κλάδο. Για το ήδη απασχολούμενο προσωπικό σε Κλινικές, απαιτείται αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ενός (1) έτους.

1.2. Κυτταρολογικό - Παθολογοανατομικό - Αιματολογικό - Ανοσολογικό - Ενδοκρινολογικό Εργαστήριο

1.2.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

Οι Κλινικές που δεν διαθέτουν τα εν λόγω Εργαστήρια, μπορούν να συνεργάζονται με αντίστοιχα εργαστήρια που θα πρέπει να τα δηλώνουν και τα οποία θα αναγράφονται στην σχετική άδεια λειτουργίας τους.

1.2.2. Απαιτούμενοι χώροι:

Όσες Κλινικές διαθέτουν τα παραπάνω εργαστήρια, θα πρέπει να τα αναπτύσσουν σε χώρο 15 τ.μ. το καθένα

1.2.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

1.2.3.1. Κυτταρολογικό Εργαστήριο

- Αναδευτήρες
- Ζυγοί ακριβείας
- Κλίβανος επωαστικός
- Αυτόματο μηχάνημα χρώσεως παρασκευασμάτων
- Μικροσκόπια διοφθάλμια
- Φυγόκεντρος πολλαπλών δυνατοτήτων
- Ψυγείο
- Παθολογοανατομικό Εργαστήριο
- Μικροσκόπια διοφθάλμια
- Μικροτόμος παραφίνης
- Μικροτόμος - κρυοστάτης (ταχείας βιοψίας)
- Αυτόματο μηχάνημα αφυδάτωσης - εμπότισης ιστών
- Συσκευή εγκλίσεως ιστών σε παραφίνη
- Κλίβανος επωαστικός
- Ψυγείο

1.2.3.2. Αιματολογικό Εργαστήριο

- Φυγόκεντρος ψυκτική
- Φυγόκεντρος κοινή
- Μικροφυγόκεντρος
- Μικροσκόπια διοφθάλμια
- Μικροσκόπια φθορισμού
- Κλίβανοι επωαστικοί
- Αναδευτήρας
- Ζυγός ακριβείας ηλεκτρονικός
- Αυτόματος αναλυτής
- Αναλυτής αερίων αίματος
- Μετρητής αιμοσφαιρίνης
- Ψυγεία απλά

1.2.3.3. Ανοσολογικό Εργαστήριο

- Μικροσκόπιο διοφθάλμιο
- Ζυγός ακριβείας
- Κλίβανος ξηρός
- Κλίβανος επωαστικός
- Φυγόκεντρος κοινή
- Μικροφυγόκεντρος
- Σπεκτροφωτόμετρο
- Συσκευή ηλεκτροφορήσεως

1.2.3.4. Ενδοκρινολογικό Εργαστήριο

- Αναδευτήρες
- Ζυγός ακριβείας
- Κλίβανος ξηρός
- Μετρητής β-ακτινοβολίας
- Μετρητής γ-ακτινοβολίας
- Πεχάμετρο
- Πλυντήριο ραδιενεργών υλικών
- Σπεκτροφωτόμετρο
- Υδατόλουτρα
- Υπερκαταψύκτης
- Φυγόκεντρος ψυκτική
- Φυγόκεντρος κοινή
- Μικροφυγόκεντρος
- Φλογοφωτόμετρο
- Χρωματογράφος υγρός
- Ψυγεία

1.2.4. Σύνθεση Προσωπικού:

- Ένας (1) γιατρός της αντίστοιχης ειδικότητας, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος για κάθε Εργαστήριο
- Ένας (1) Παρασκευαστής (-στρια) Μέσης ή Ανωτέρας Σχολής ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής για κάθε Εργαστήριο ανά διακόσιες (200) κλίνες

Τα παραπάνω προσόντα για τους παρασκευαστές απαιτούνται για τους νεοεισερχόμενους στον κλάδο. Για το ήδη απασχολούμενο προσωπικό σε Κλινικές, απαιτείται αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ενός (1) έτους.

1.3. Απεικονιστικά Εργαστήρια

Είναι τα εργαστήρια:

- Ακτινοδιαγνωστικό (υποχρεωτικό) - Μαστογραφία
- Αξονικός Τομογράφος
- Αγγειογραφικό - Αιμοδυναμικό
- Μαγνητικός Τομογράφος
- Υπέρηχοι

Η ανάπτυξή τους έχει ως εξής:

1.3.1. Ακτινοδιαγνωστικό (υποχρεωτικό) - Μαστογραφία

1.3.1.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

Όλες οι Κλινικές διαθέτουν απαραίτητα Ακτινοδιαγνωστικό. Εξαιρούνται οι Ω.Ρ.Λ., Οφθαλμολογικές και Ψυχιατρικές Κλινικές, καθώς επίσης και οι Μαιευτικές Κλινικές που αναπτύσσουν μόνο το μαιευτικό μέρος του Τμήματος Μαιευτικής - Γυναικολογίας.

1.3.1.2. Απαιτούμενοι χώροι:

- Αίθουσα ακτινοδιάγνωσης με ακτινοπροστασία 15τ.μ. (περιλαμβάνεται χειριστήριο και αποδυτήρια ασθενών
- Αίθουσα μαστογραφίας με ακτινοπροστασία 8τ.μ.
- Εμφανιστήριο - Γραφείο Γιατρού
- Γραμματεία - Αναμονή ασθενών - W.C. (μπορούν να εντάσσονται στους αντίστοιχους γενικούς χώρους της Κλινικής)

1.3.1.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

- Ακτινοδιαγνωστικό συγκρότημα (1)
- Εμφανιστήριο Ακτινογραφιών (1)
- Μαστογράφος (εάν αναπτύσσεται το αντίστοιχο εργαστήριο) (1)

Σύνθεση Προσωπικού:

- Ένας (1) γιατρός Ακτινοδιαγνωστής ή Ακτινολόγος ως Επιστημονικός Υπεύθυνος
- Ένας (1) Τεχνολόγος Ακτινολογίας ή Χειριστής - Εμφανιστής
- Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) για Κλινικές άνω των εβδομήντα (70) κλινών

1.3.2. Αξονικός Τομογράφος

1.3.2.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

Κλινικές δυναμικότητας μέχρι εξήντα (60) κλίνες, μπορούν να αναπτύσσουν τον Αξονικό Τομογράφο ενιαία στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο. Ο χώρος θα πρέπει να έχει δυνατότητα προσπέλασης με φορείο.

1.3.2.2. Απαιτούμενοι χώροι:

- Αίθουσα αξονικού τομογράφου 25 τ.μ. (περιλαμβάνεται χειριστήριο, αποδυτήρια, χώρος υπολογιστή και ακτινοπροστασία)
- Γραφείο Γιατρού
- Χώρος ανάνηψης 6τ.μ. (Μόνο για τις Παιδιατρικές Κλινικές)
- Γραμματεία - Αναμονή ασθενών - W.C. (μπορεί να εντάσσονται στους αντίστοιχους γενικούς χώρους της Κλινικής)

1.3.2.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

• Συγκρότημα Αξονικού Τομογράφου (1)
• Λέιζερ Κάμερα (1)
• Απινιδωτής (1)

Παιδιατρικές Κλινικές που διενεργούν Αξονικές Τομογραφίες, θα έχουν ένα (1) Μηχάνημα νάρκωσης με αναπνευστήρα.

1.3.2.4. Σύνθεση Προσωπικού:

• Ένας (1) γιατρός Ακτινοδιαγνωστής ή γιατρός Ακτινολόγος με ένα (1) έτος εξειδίκευση στον Αξονικό Τομογράφο, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος.
• Ένας (1) Τεχνολόγος Ακτινολογίας
• Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) για Κλινικές άνω των εβδομήντα (70) κλινών

Κλινικές που αναπτύσσουν ενιαία το Ακτινοδιαγνωστικό και τον Αξονικό Τομογράφο θα έχουν την ακόλουθη σύνθεση προσωπικού:

• Ένας γιατρός Ακτινοδιαγνωστής ή γιατρός Ακτινολόγος με ένα (1) έτος εξειδίκευση στον Αξονικό Τομογράφο, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος
• Ένας (1) Τεχνολόγος Ακτινολογίας

1.3.3. Αγγειογραφικό - Αιμοδυναμικό

1.3.3.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

Οι Ιδιωτικές Κλινικές μπορούν να αναπτύσσουν το Αγγειογραφικό και Αιμοδυναμικό Εργαστήριο σε ενιαίο χώρο, με ενιαίο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (αγγειογράφο - στεφανιογράφο) και με ενιαίο προσωπικό.

1.3.3.2. Απαιτούμενοι χώροι:

• Αίθουσα Αγγειογραφιών - Στεφανιογραφιών 40 τ.μ. (περιλαμβάνεται χειριστήριο και χώρος υπολογιστή - απαιτούνται άσηπτες συνθήκες και ακτινοπροστασία στο χώρο εξέτασης)
• Χώρος πλύσης γιατρών
• Εμφανιστήριο
• Χώρος προετοιμασίας και ανάνηψης
• Γραφείο Γιατρών
• Γραμματεία - Αναμονή ασθενών - W.C. (μπορεί να εντάσσονται στους αντίστοιχους γενικούς χώρους της Κλινικής.

1.3.3.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

• Συγκρότημα Αγγειογράφου - Στεφανιογράφου (1)
• Απινιδωτής (1)
• Εγχυτής σκιαγραφικού υγρού (1)
• Εμφανιστήριο (1)
• Σκυαλιτική λυχνία οροφής (1)
• Αναλυτής Στεφανιογραφιών (1) σε περιπτώσεις διενέργειας Στεφανιογραφιών

Παιδιατρικές Κλινικές που διενεργούν Αγγειογραφίες - Στεφανιογραφίες θα έχουν ένα (1) μηχάνημα νάρκωσης με αναπνευστήρα

1.3.3.4. Σύνθεση Προσωπικού:

• Ένας γιατρός Ακτινοδιαγνωστής ή Ακτινολόγος με ένα (1) έτος εξειδίκευση στην Αγγειογραφία, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος για θέματα της ειδικότητάς του (Αγγειογραφικό)
• Ένας (1) γιατρός Καρδιολόγος με εξάμηνη ειδίκευση σε Αιμοδυναμικό Εργαστήριο ή γιατρός Καρδιολόγος των περιπτώσεων της παρ.13 του άρθρου 1 του Π.Δ.415/94, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος για θέματα της ειδικότητάς του (Αιμοδυναμικό)
• Ένας Τεχνολόγος Ακτινολογίας
• Ένας Νοσηλευτής (-τρια)

1.3.4. Μαγνητικός Τομογράφος

Θα πρέπει να έχει δυνατότητα προσπέλασης με φορείο

1.3.4.1. Απαιτούμενοι χώροι:

• Αίθουσα μαγνητικού τομογράφου 40 τ.μ. (περιλαμβάνεται χειριστήριο, χώροι υπολογιστή και προστασία από μαγνητικά πεδία και ραδιοφωνικά κύματα)
• Χώρος προετοιμασίας ασθενών 10 τ.μ.
• Γραφείο Γιατρών
• Γραμματεία - Αναμονή ασθενών - W.C. (μπορεί να εντάσσονται στους αντίστοιχους γενικούς χώρους της Κλινικής.

1.3.4.2. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

• Συγκρότημα Μαγνητικού Συντονισμού (1)
• Λέιζερ Κάμερα (1)
• Απινιδωτής (1)
• Παιδιατρικές Κλινικές που διενεργούν Μαγνητικές Τομογραφίες θα έχουν ένα (1) μηχάνημα νάρκωσης με αναπνευστήρα

1.3.4.3. Σύνθεση προσωπικού:

• Ένας (1) γιατρός Ακτινοδιαγνωστής ή γιατρός Ακτινολόγος με ένα (1) έτος εξειδίκευση στον Μαγνητικό Τομογράφο, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος
• Ένας (1) Τεχνολόγος Ακτινολογίας
• Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια)

1.3.5. Υπέρηχοι

1.3.5.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

Όλες οι Μαιευτικές Κλινικές θα διαθέτουν υποχρεωτικά Εργαστήριο Υπερηχογραφίας.

1.3.5.2. Απαιτούμενοι χώροι:

• Αίθουσα υπερηχογραφίας 8 τ.μ. (Στις Γενικές και Μικτές Κλινικές μπορεί να εντάσσεται στην αίθουσα Ακτινοδιάγνωσης αυξάνοντας την επιφάνειά της σε 25 τ.μ.)
• Εμφανιστήριο - Γραφείο Γιατρού (μπορεί να εξυπηρετείται από τους αντίστοιχους χώρους του ακτινοδιαγνωστικού)
• Γραμματεία - Αναμονή ασθενών - W.C. (μπορεί να εντάσσονται στους αντίστοιχους γενικούς χώρους της Κλινικής)

1.3.5.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

• Μηχάνημα Υπερηχογραφιών (1)

1.3.5.4. Σύνθεση Προσωπικού:

1.3.5.4.1. Γυναικολογική - Μαιευτική Υπερηχογραφία

• Ένας (1) γιατρός Γυναικολόγος, με ένα (1) έτος αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε Υπερήχους της ειδικότητας του,ως Επιστημονικός Υπεύθυνος

1.3.5.4.2. Καρδιολογική Υπερηχογραφία

• Ένας (1) γιατρός Καρδιολόγος, με ένα (1) έτος αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε Υπερήχους της ειδικότητάς του, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος

1.3.5.4.3. Λοιπά Υπερηχογραφήματα

• Ένας (1) γιατρός Ακτινοδιαγνωστής ή γιατρός Παθολόγος ή Χειρουργός, με ένα (1) έτος αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε Υπερήχους, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος

Οι αίθουσες εξέτασης των εργαστηρίων Αξονικής Τομογραφίας, Μαγνητικής Τομογραφίας και Αγγειογραφίας - Στεφανιογραφίας, μπορεί να είναι μικρότερες, εφόσον αυτό τεκμηριώνεται από τις προδιαγραφές λειτουργίας της Κατασκευάστριας Εταιρείας.

1.4. Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής

1.4.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

Η διαδικασία χορήγησης αδειών αλλά και η οργάνωση, η λειτουργία, ο εξοπλισμός, η στελέχωση, οι προϋποθέσεις ασφάλειας(για ακτινοβολία), και η κατασκευή του εργαστηρίου, περιγράφονται και διέπονται από τον ισχύοντα κανονισμό ακτινοπροστασίας. Ο χώρος θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη ακτινοθωράκιση και να εξασφαλίζει την άνετη προσπέλαση φορείου .

1.4.2. Απαραίτητοι χώροι:

Ίδιο με το Π.Δ.517/91 (Β5.6)

1.4.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

- Συγκρότημα Γάμα Κάμερας (1)
- Όργανο μέτρησης ραδιοφαρμάκων (dose calibrator) (1)
- Όργανο ανίχνευσης ακτινοβολίας (survey meter)

Σε περίπτωση διενέργειας εξετάσεων in vitro τότε πέραν των ανωτέρω θα υπάρχουν: Ένα (1) ψυγείο και μία (1) φυγόκεντρος

1.4.4. Σύνθεση Προσωπικού:

- Ένας (1) Πυρηνικός Ιατρός, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος
- Ένας (1) Ακτινοφυσικός
- Ένας (1) Χειριστής - Παρασκευαστής Ραδιοϊσοτόπων Ανωτέρας ή Μέσης Σχολής ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής

1.5. Ακτινοθεραπευτικό

1.5.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

Επειδή οι ασθενείς του τμήματος συχνά έχουν ανάγκη και άλλων νοσηλευτικών υπηρεσιών, το εργαστήριο δεν πρέπει να οργανωθεί σαν μεμονωμένη θεραπευτική μονάδα, αλλά πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσιο λειτουργίας κλινικής. Ο χώρος θα πρέπει να εξασφαλίζει την άνετη προσπέλαση φορείου.

1.5.2. Απαραίτητοι χώροι:

Ίδιο με το Π.Δ.517/91 (Β5.7)

1.5.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

- Μηχάνημα τηλεθεραπείας κοβαλτίου ή γραμμικός επιταγχυντής

Επιτρέπεται η ανάπτυξη και των δύο (κοβαλτίου και γραμμικού επιταγχυντή)

1.5.4. Σύνθεση Προσωπικού:

- Ένας γιατρός Ακτινοθεραπευτής, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος
- Ένας Ακτινοφυσικός
- Ένας (1) Τεχνολόγος Ακτινολογίας

Τα διαγνωστικά εργαστήρια του παρόντος είναι δυνατόν εφ' όσον πληρούν τις προδιαγραφές, να στεγάζονται και σε υπόγειο όροφο της κλινικής.

2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

2. 1. Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων

2.1.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

Το Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων, υποδέχεται εξωτερικούς ασθενείς για εξέταση, διάγνωση καθώς επίσης και θεραπεία σε απλά περιστατικά. Κλινικές έως εκατόν είκοσι (120) κλίνες, αναπτύσσουν ένα (1) τουλάχιστον Εξωτερικό Ιατρείο ανά Τομέα (Παθολογικό και Χειρουργικό) για ασθενείς των ειδικοτήτων που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας τους. Κλινικές άνω των εκατόν είκοσι (120) κλινών αναπτύσσουν ένα (1) Εξωτερικό Ιατρείο για κάθε τμήμα που αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας τους.

2.1.2. Απαιτούμενοι χώροι:

Αναπτύσσεται σε ιδιαίτερους χώρους της Ιδιωτικής Κλινικής,με εύκολη προσπέλαση και ελάχιστο εμβαδόν 9 τ.μ. το καθένα.

2.1.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

2.1.3.1. Για Κλινικές έως εκατόν είκοσι (120) κλίνες

2.1.3.1.1. Παθολογικός Τομέας

- Μία (1) Εξεταστική κλίνη
- Ένα (1) υδραργυρικό μανόμετρο
- Ένας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος
- Μία (1) αναρρόφηση φορητή

2.1.3.1.2. Χειρουργικός Τομέας

- Μία (1) Εξεταστική κλίνη
- Ένα (1) υδραργυρικό μανόμετρο
- Ένας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος
- Μία (1) αναρρόφηση φορητή

2.1.3.2. Για Κλινικές άνω των εκατόν είκοσι (120) κλινών

2.1.3.2.1. Παθολογικός Τομέας

2.1.3.2.1.1. Παθολογικό

- Μία (1) Εξεταστική κλίνη
- Ένα (1) υδραργυρικό μανόμετρο
- Ένας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος
- Μία (1) αναρρόφηση φορητή

2.1.3.2.1.2. Καρδιολογικό

- Μία (1) Εξεταστική κλίνη
- Ένα (1) υδραργυρικό μανόμετρο
- Ένας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος
- Μία (1) αναρρόφηση φορητή
- Ένας (1) απινιδωτής

2.1.3.2.1.3. Test Κόπωσης

- Μία (1) Εξεταστική κλίνη
- Ένα (1) υδραργυρικό μανόμετρο
- Ένας (1) απινιδωτής
- Ένας κυλιόμενος τάπητας
- Ένα καταγραφικό με monitor

2.1.3.2.1.4. Νευρολογικό

- Μία (1) Εξεταστική κλίνη
- Ένα (1) υδραργυρικό μανόμετρο
- Ένας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος

2.1.3.2.1.5. Πνευμονολογικό

- Μία (1) Εξεταστική κλίνη
- Ένα (1) υδραργυρικό μανόμετρο
- Μία (1) αναρρόφηση φορητή

2.1.3.2.1.6. Νεφρολογικό

- Μία (1) Εξεταστική κλίνη
- Ένα (1) υδραργυρικό μανόμετρο

2.1.3.2.1.7. Γαστρεντερολογικό

- Μία (1) αναρρόφηση φορητή
- Μία (1) Εξεταστική κλίνη
- Ένα (1) υδραργυρικό μανόμετρο

2.1.3.2.1.8. Δερματολογικό

- Μία (1) Εξεταστική κλίνη
- Ένα (1) υδραργυρικό μανόμετρο
- Ένας (1) κλίβανος ξηρός

2.1.3.2.1.9. Ενδοκρινολογικό

- Μία (1) Εξεταστική κλίνη

- Ένα (1) υδραργυρικό μανόμετρο
- Ένας (1) μετρητής ζαχάρου

2.1.3.2.1.10. Ρευματολογικό

- Μία (1) Εξεταστική κλίνη
- Ένα (1) υδραργυρικό μανόμετρο

2.1.3.2.2. Χειρουργικός Τομέας

2.1.3.2.2.1. Χειρουργικό

- Μία (1) Εξεταστική κλίνη
- Ένα (1) υδραργυρικό μανόμετρο
- Ένας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος
- Μία (1) αναρρόφηση φορητή
- Ένα (1) τραπεζίδιο αλλαγής

2.1.3.2.2.2. Ορθοπεδικό

- Μία (1) Εξεταστική κλίνη
- Ένα (1) υδραργυρικό μανόμετρο
- Ένα (1) τραπεζίδιο αλλαγής

2.1.3.2.2.3. Ουρολογικό

- Μία (1) Εξεταστική κλίνη
- Ένα (1) υδραργυρικό μανόμετρο
- Ένα (1) τραπεζίδιο αλλαγής
- Ένα μηχάνημα ουροδυναμικών μετρήσεων

2.1.3.2.2.4. Οφθαλμολογικό

- Ένα (1) τραπεζίδιο αλλαγής
- Ένας(1) μετρητής οπτικής οξύτητας
- Ένα (1) οφθαλμοσκόπιο
- Ένα (1) φακόμετρο
- Μία (1) σχισμοειδής λυχνία με τονόμετρο
- Ένα (1) μηχάνημα ανάλυσης οπτικών πεδίων

2.1.3.2.2.5. Ω.Ρ.Λ.

- Ένα (1) τραπεζίδιο αλλαγής
- Μία (1) εξεταστική πολυθρόνα
- Ένα (1) μηχάνημα για προκλητά δυναμικά
- Ένα UNIT Ω.Ρ.Λ.

2.1.3.2.2.6. Πλαστικής Χειρουργικής

- Μία (1) εξεταστική πολυθρόνα
- Ένα (1) τραπεζίδιο αλλαγής

2.1.3.2.2.7. Μαιευτικό - Γυναικολογικό

- Μία (1) γυναικολογική τράπεζα
- Ένα (1)τραπεζίδιο αλλαγής
- Ένα (1) υδραργυρικό μανόμετρο

2.1.3.2.2.8. Test Παπανικολάου

- Μία (1) γυναικολογική τράπεζα
- Ένα (1)τραπεζίδιο αλλαγής
- Πλάγιος φωτισμός

2.1.3.2.2.9. Νευροχειρουργικής

- Μία (1) Εξεταστική κλίνη
- Ένα (1) υδραργυρικό μανόμετρο
- Ένα (1) τραπεζίδιο αλλαγής

2.13.2.2.10. Γναθοχειρουργικής

- Μία (1) Εξεταστική κλίνη
- Ένα (1) υδραργυρικό μανόμετρο
- Ένα (1) τραπεζίδιο αλλαγής

2.1.4. Σύνθεση Προσωπικού:

- Ένας (1) γιατρός για κάθε Ειδικότητα
- Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια),Τριετούς ή διετούς Φοιτήσεως, ανά Τομέα για Κλινικές κάτω από εκατόν είκοσι (120) κλίνες και Δύο (2) Νοσηλευτές (-τριες) στον Παθολογικό Τομέα και Τρείς (3) Νοσηλευτές (-τριες) στον Χειρουργικό Τομέα, για Κλινικές πάνω από εκατόν είκοσι (120) κλίνες.

2.2. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

2.2.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικό, αναπτύσσεται σε περιπτώσεις Εφημεριών και εξετάζει και περιθάλπει κάθε επείγον Παθολογικό και Χειρουργικό έκτακτο περιστατικό. Το Τμήμα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα προσπέλασης με φορείο. Μπορεί να λειτουργεί σε συνδυασμό με το Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων και πρέπει να έχει καλή σύνδεση με αυτά.

2.2.2. Απαιτούμενοι χώροι:

Τα Ιατρεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών αναπτύσσονται σε ιδιαίτερους χώρους της Ιδιωτικής Κλινικής και με ελάχιστο εμβαδόν 9 τ.μ. το καθένα.

2.2.2. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

- Σηπτικό Χειρουργείο

-Ένα χειρουργικό Τραπέζι
-Μία (1) αναρρόφηση φορητή
-Προβολείς δαπέδου
-Ένας (1) κλίβανος ατμού ταχείας αποστείρωσης

- Αναζωογόνηση

-Πλήρης εξοπλισμός καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης

2.2.4. Σύνθεση Προσωπικού:

Ο αριθμός του προσωπικού (ιατρικό,νοσηλευτικό) καθορίζεται από τον αριθμό των προβλεπομένων περιστατικών, καθώς και την βαρύτητά τους και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι στο τμήμα θα υπάρχει συνεχής παρουσία ειδικευμένου προσωπικού από τον Παθολογικό και τον Χειρουργικό Τομέα.

Ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού ανέρχεται σε τουλάχιστον έναν (1) Νοσηλευτή (-τρια) ανά ωράριο εργασίας, ανά είκοσι (20) προσερχόμενους ασθενείς.

Μεταφορείς ασθενών και βοηθητικό προσωπικό τουλάχιστον δύο (2) ανά ωράριο εργασίας(βάρδια)

2.3. Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

2.3.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

Το μέγεθος του τμήματος ποικίλει ανάλογα με την ανάπτυξή του και τις σχετικές υπηρεσίες που παρέχει η Κλινική.

2.3.2. Απαραίτητοι χώροι:

Ίδιο με το Π.Δ.517/91 (Β4.3)

2.3.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

- Μία (1) συσκευή ηλεκτροθεραπείας
- Μία (1) συσκευή υπερήχων
- Μία (1) συσκευή διασταυρούμενων ρευμάτων
- Μία (1) διαθερμία μικροκυμάτων
- Μία (1) συσκευή θερμών επιθεμάτων
- Μία (1) συσκευή ψυχρών επιθεμάτων
- Μία (1) συσκευή ηλεκτρομασάζ
- Δινόλουτρα ποδιού - χεριού
- Παραφινόλουτρα
- Συσκευές έλξεως διαφόρων μερών του σώματος.

2.3.4. Σύνθεση Προσωπικού:

- Ένας (1) Γιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος
- Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως
- Ένας (1) Μεταφορέας Ασθενών
- Ένας Φυσιοθεραπευτής(-τρια)
- Κατά περίπτωση ασθενών Ένας (1) Σύμβουλος Εργασιοθεραπείας, Λογοθεραπείας κ.λ.π.

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

3.1. Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής

3.1.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

Εντάσσεται σε Κλινικές, που αναπτύσσουν Τμήμα Μαιευτικής - Γυναικολογίας.

3.1.2. Απαιτούμενοι χώροι:

- Γραφείο Γιατρού - Εξεταστήριο 12 τ.μ.
- Ασθενών
- Λήψη αίματος - Υπερηχογράφος 9 τ.μ.
- Λήψη σπέρματος με W.C. 5 τ.μ.
- Εργαστήριο Εμβρυολογίας - Γονιμοποίησης 35 τ.μ. (με τον δικό του κατάλληλο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό)
- Άσηπτο Χειρουργείο Μικροεπεμβάσεων 20 τ.μ.
- Πλύση Γιατρών 5 τ.μ.
- Αποστείρωση 5 τ.μ.
- Αναμονή - Γραμματεία (Μπορεί να εντάσσονται στους γενικούς χώρους της Κλινικής)
- Αποδυτήρια Προσωπικού
- Δίκλινος θάλαμος με W.C.
- Αποθήκη ακαθάρτων και ειδών καθαριότητας

3.1.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

- Ένα (1)Χειρουργικό Τραπέζι
- Ένα (1)Μηχάνημα νάρκωσης με αναπνευστήρα
- Μία (1)Αναρρόφηση φορητή
- Ένας (1) Κλίβανος ταχείας αποστείρωσης
- Ένας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος, εφόσον δεν διαθέτη το μηχάνημα νάρκωσης.
- Ένα(1) monitor
- Ένας (1) Υπερηχογράφος

3.1.3.1.Το Εργαστήριο Εμβρυολογίας- Γονιμοποίησης της Μονάδας θα πρέπει να διαθέτει:

- Ένα (1) Μικροσκόπιο διοφθάλμιο
- Ένα (1) Στερεομικροσκόπιο
- Ένα (1) μικροσκόπιο ανεστραμένο με φωτογραφική μηχανή
- Ένα (1) θάλαμο νηματικής ροής
- Ένα (1) κλίβανο διοξειδίου του άνθρακα
- Ένα (1) λουτρό θερμοκρασίας 37oC
- Μία (1) φυγόκεντρος
- Ένα πεχάμετρο
- Ένα ωσμόμετρο
- Ένας (1) ζυγός υψηλής ακρίβειας

3.1.4. Σύνθεση Προσωπικού:

- Ένας (1) Μαιευτήρας -Γυναικολόγος, με ειδικές γνώσεις στην Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος.
- Ένας (1) Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, με ειδικές γνώσεις στην λαπαροσκόπιση κ.λ.π.
- Ένας (1) Βιολόγος
- Μία (1) Μαία
- Ένας (1) Παρασκευαστής (-στρια) Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής

3.2. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

3.2.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

Εντάσσεται σε Κλινικές που αναπτύσσουν Νεφρολογικό Τμήμα και Μικροβιολογικό - Βιοχημικό Εργαστήριο. Η Κλινική, μπορεί να αναπτύξει περισσότερες από μία (1) Μ.Τ.Ν., με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των κλινών, των Μονάδων αυτών, δεν θα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των κλινών της Κλινικής. Ο αριθμός των κλινών (θέσεων) μίας Μ.Τ.Ν. δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε (5) και μεγαλύτερος των δέκα πέντε (15). Στην Μονάδα θα πρέπει να υπάρχει διακεκριμένος χώρος για ασθενείς με θετικό αυστραλιανό αντιγόνο (κίτρινα), με ιδιαίτερο W.C.

3.2.2. Απαιτούμενοι χώροι:

- Θάλαμος αιμοκάθαρσης 7 τ.μ. ανά κλίνη ή πολυθρόνα
- Στάση - Εργασία αδελφής (Εντάσσεται στο θάλαμο αιμοκάθαρσης)
- Χώρο αναμονής - Ανάπαυση με χώρο φαγητού
- Γραφείο Γιατρού - Εξεταστήριο ασθενών - Αποδυτήριο
- Χώρος ειδών καθαριότητας και ακαθάρτων
- Χώρος απιονιστή
- Χώρος αποθήκευσης αναλώσιμου υλικού (για υλικό 1 - 2 εβδομάδων)

3.2.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

- Ένα (1) μηχάνημα αιμοκάθαρσης ανά κλίνη ή πολυθρόνα
- Ένα (1) σύστημα επεξεργασίας νερού (ανάλογης παροχής με τις θέσεις αιμοκάθαρσης)
- Κλίνες ή πολυθρόνες ασθενών
- Ένα (1) εφεδρικό μηχάνημα ανά πέντε (5) κλίνες
- Ένα (1) εφεδρικό μηχάνημα ανά πέντε (5) κλίνες, για ασθενείς με θετικό αυστραλιανό αντιγόνο (κίτρινο)
- Ένας (1) απινιδωτής
- Μία (1) αναρρόφηση φορητή
- Ένας (1) ηλεκτροκαρδιογράφος
- Ένας (1) κλινοζυγός ανά δέκα (10) κλίνες.

3.2.4. Σύνθεση Προσωπικού:

- Ένας (1) γιατρός Νεφρολόγος, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος
- Ένας (1) γιατρός Παθολόγος ή Καρδιολόγος με 3μηνη εκπαίδευση σε Νεφρολογιικό Τμήμα, ανά βάρδια λειτουργίας της Μονάδας.
- Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ως Προϊστάμενος της Μονάδας.
- Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως, για κάθε τρία (3) λειτουργούντα μηχανήματα
- Ένας (1) Βοηθός Νοσοκόμος - Τραυματιοφορέας για δύο (2) βάρδιες λειτουργίας της Μονάδας και Δύο (2) Βοηθοί - Τραυματιοφορείς για τρείς (3) βάρδιες λειτουργίας της Μονάδας.
- Μία (1) καθαρίστρια για δύο (2) βάρδιες λειτουργίας της Μονάδας και Δύο (2) Καθαρίστριες για τρείς (3) βάρδιες λειτουργίας της Μονάδας.

3.3. Μονάδα Συνεχούς Φορητής Περιτοναϊκής Κάθαρσης

3.3.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

Εντάσσεται σε Κλινικές που αναπτύσσουν Νεφρολογικό Τμήμα και Μικροβιολογικό - Βιοχημικό Εργαστήριο και μπορεί να λειτουργεί σε συνδυασμό με την Μ.Τ.Ν.

3.3.2. Απαιτούμενοι χώροι:

- Θάλαμος δύο (2) κλινών 14 τ.μ.
- Εξεταστήριο - Χώρος εκπαίδευσης 10 τ.μ. (με συνθήκες ασηψίας)
- Λουτρό ασθενών 6 τ.μ.
- Αναμονή - Καθιστικό (*)
- Στάση - εργασία αδελφής (*)
- Γραφείο γιατρών (*)
- Αποθήκη αποστειρωμένου υλικού και διαλυμάτων 10 τ.μ. (*)

(*) Χώροι κοινοί με τους αντίστοιχους της Μ.Τ.Ν.

3.3.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

• Μία (1) αναρρόφηση φορητή
• Ένας (1) απινιδωτής

3.3.4. Σύνθεση Προσωπικού:

• Ένας (1) γιατρός Νεφρολόγος, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος
• Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ανά βάρδια εργασίας της Μονάδας
• Δύο (2) Βοηθοί Διετούς ή Μονοετούς Φοιτήσεως, ανά βάρδια εργασίας της Μονάδας.

3.4. Μονάδα Λιθοτριψίας

3.4.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

Εντάσσεται σε Κλινικές που αναπτύσσουν Ουρολογικό Τμήμα

3.4.2. Απαιτούμενοι χώροι:

• Κύριος χώρος λιθοτριψίας, με χώρο χειριστηρίου (με ακτινοπροστασία όταν χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ), συνολικό εμβαδόν 20 τ.μ.
• Χώρος προετοιμασία (σε επαφή με τον λιθοτρίπτη)
• Αναμονή ασθενών
• Αποδυτήρια ασθενών
• Γραφείο γιατρών
• Στάση - εργασία αδελφών
• Λινοθήκη (ερμάριο)

Σε μεγάλες Μονάδες θα προβλέπεται χώρος μικροεπεμβάσεων για την περίπτωση απόφραξης και εφόσον η Κλινική διαθέτει μόνο ένα (1) χειρουργείο καθώς επίσης και:

• Χώρος μικροεπεμβάσεων 20 τ.μ.
• Χώρος πλύσης 5 τ.μ.
• Αποστείρωση

3.4.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

• Ένα (1) μηχάνημα λιθοτριψίας
• Ένας (1) απινιδωτής
• Ένας (1) ηλεκτροκαρδιογράφος

3.4.4. Σύνθεση Προσωπικού

• Ένας (1) γιατρός Ουρολόγος, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, με ειδική εκπαίδευση στην λιθοτριψία λίθων του Ουροποιητικού Συστήματος. Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Λιθοτριψίας, μπορεί να ορισθεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ουρολογικού Τμήματος, εφόσον διαθέτει τα προαναφερόμενα προσόντα.
• Ένας (1) Τεχνολόγος Ακτινολογίας ή Χειροστής -Εμφανιστής, εφόσον χρησιμοποιείται μηχάνημα με ακτίνες Χ
• Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως.

3.5. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) - Πολυδύναμη (2 έως 12 κλίνες)

3.5.1. Λειτουργικό πλαίσιο Μ.Ε.Θ. - Πολυδύναμης :

Αναπτύσσεται υποχρεωτικά σε Γενικές, Μικτές και Παιδιατρικές Κλινικές, άνω των εκατό (100) κλινών, με ελάχιστη δυναμικότητα τέσσερις (4) κλίνες. Επίσης εντάσσεται υποχρεωτικά σε Κλινικές ανεξαρτήτως ειδικότητας και αριθμού κλινών, που αναπτύσσουν Νευροχειρουργικό ή Θωρακοχειρουργικό ή Αγγειοχειρουργικό Τμήμα. Γενικές, Μικτές και Παιδιατρικές Κλινικές κάτω των 100 κλινών έχουν την δυνατότητα ανάπτυξης Μ.Ε.Θ. τουλάχιστον δύο (2) κλινών. Μαιευτικές και Γυναικολογικές Κλινικές άνω των εκατό (100) κλινών αναπτύσσουν υποχρεωτικά Μ.Ε.Θ. δύο (2) κλινών. Η αναλογία κλινών της Μ.Ε.Θ. προς το σύνολο των κλινών της Κλινικής, υπολογίζεται σε 4%. Η δυναμικότητα μίας Μ.Ε.Θ. δεν μπορεί να υπερβαίνει της δώδεκα (12) κλίνες.

3.5.2. Απαιτούμενοι χώροι Μ.Ε.Θ. - Πολυδύναμης :

• Χώρος ασθενών με βάση εποπτεία 12 τ.μ. ανά κλίνη Απόσταση μεταξύ των κλινών 1,50 μ.
• Εργαστήριο αερίων αίματος
• Προθάλαμος - Υποδοχή - Αλλαγή Ενδυμασίας
• W.C. ασθενών
• Γραφείο γιατρών - Διανυκτέρευση - W.C.
• Αποθηκευτικοί χώροι
• Αποδυτήρια προσωπικού
• Αναμονή συγγενών - Office φαγητού (εξυπηρετούνται από τους αντίστοιχους χώρους της Κλινικής)

3.5.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

• Ένας (1) Κεντρικός Σταθμός
• Ένα (1) παρακλίνιο monitor ανά κλίνη
• Ένας (1) αναπνευστήρας όγκου ανά κλίνη
• Ένας (1) αναπνευστήρας φορητός
• Ένας (1) αναλυτής αερίων αίματος και ηλεκτρολυτών
• Ένας (1) ηλεκτροκαρδιογράφος
• Ένας (1) απινιδωτής με monitor
• Ένας (1) εξωτερικός βηματοδότης
• Μία (1) αντλία έγχυσης υγρών ανά κλίνη
• Μία (1) αναρρόφηση φορητή
• Ένας (1) νεφελοποιητής ανά κλίνη
• Μία (1) συσκευή υπό / υπερθερμίας
• Κατάλληλες κλίνες για Μ.Ε.Θ.
• Κονσόλα άνωθεν κλίνης ασθενών
• Να υπάρχει άμεσα στην διάθεση της Μονάδας: Ένα(1) βρογχοσκόπειο, Ένα (1) μηχάνημα Τεχνητού Νεφρού και Ένα (1) ακτινολογικό μηχάνημα

3.5.4. Σύνθεση Προσωπικού:

• Ένας (1) γιατρός με 2ετή εξειδίκευση σε ΜΕΘ, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος
• Ένας (1) γιατρός Παθολόγος ή Χειρούργος ή Καρδιολόγος ή Πνευμονολόγος ή Αναισθησιολόγος με προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε Μ.Ε.Θ., ανά ωράριο εργασίας επί 24ωρου βάσεως, ανά έξη (6) κλίνες.
• Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ανά έξη (6) κλίνες,ως Προϊστάμενος
• Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως, ανά ωράριο εργασίας επί 24ωρου βάσεως, ανά δυόμιση (2,5) κλίνες
• Η Μονάδα θα πρέπει να καλύπτεται από έναν (1) Φυσιοθεραπευτή.

3.6. Μονάδα Εμφραγμάτων

3.6.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

Εντάσσεται υποχρεωτικά σε Κλινικές που αναπτύσσουν πάνω από είκοσι (20) Καρδιολογικές κλίνες και δεν διαθέτουν Μ.Ε.Θ. - Πολυδύναμη, με ελάχιστη δυναμικότητα δύο (2) κλίνες και μέγιστη δώδεκα (12).

3.6.2. Απαιτούμενοι χώροι:

• Χώρος ασθενών με βάση εποπτεία 12 τ.μ. ανά κλίνη Απόσταση μεταξύ των κλινών 1,50 μ.
• Εργαστήριο αερίων αίματος
• Προθάλαμος - Υποδοχή - Αλλαγή Ενδυμασίας
• W.C. ασθενών

• Γραφείο γιατρών - Διανυκτέρευση - W.C.
• Αποθηκευτικοί χώροι
• Αποδυτήρια προσωπικού
• Αναμονή Συγγενών - Office φαγητού (εξυπηρετούνται από τους αντίστοιχους χώρους της Κλινικής)

3.6.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

• Σε περίπτωση λειτουργίας αποκλειστικά Μονάδας Εμφραγμάτων, ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι ίδιος με της ΜΕΘ - Πολυδύναμης.

3.6.4. Σύνθεση Προσωπικού:

• Σε περίπτωση λειτουργίας αποκλειστικά Μονάδας Εμφραγμάτων: Ένας (1) γιατρός Καρδιολόγος με προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε Μονάδα Εμφραγμάτων, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος. Το υπόλοιπο προσωπικό ίδιο με της ΜΕΘ - Πολυδύναμης.

3.7. Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας

3.7.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

Εντάσσεται υποχρεωτικά σε Κλινικές που αναπτύσσουν πάνω από είκοσι (20) Πνευμονολογικές κλίνες και δεν διαθέτουν Μ.Ε.Θ. - Πολυδύναμη, με ελάχιστη δυναμικότητα δύο (2) κλίνες και μέγιστη δώδεκα (12)

3.7.2. Απαιτούμενοι χώροι:

• Χώρος ασθενών με βάση εποπτεία 12 τ.μ. ανά κλίνη Απόσταση μεταξύ των κλινών 1,50 τ.μ.
• Εργαστήριο αερίων αίματος
• Προθάλαμος - Υποδοχή - Αλλαγή Ενδυμασίας
• W.C. ασθενών
• Γραφείο γιατρών - Διανυκτέρευση - W.C.
• Αποθηκευτικοί χώροι
• Αποδυτήρια προσωπικού
• Αναμονή Συγγενών - Office φαγητού (εξυπηρετούνται από τους αντίστοιχους χώρους της Κλινικής)

3.7.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

• Σε περίπτωση λειτουργία αποκλειστικά Μονάδας Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ίδιος με ΜΕΘ - Πολυδύναμης και επιπλέον Μία(1) αναρρόφηση τοίχου ανά κλίνη

3.7.4. Σύνθεση Προσωπικού:

• Σε περίπτωση λειτουργίας αποκλειστικά Μονάδας Αναπνευστικής Ανεπάρκειας : Ένας (1) γιατρός Πνευμονολόγος με προϋπηρεσίας ενός (1) έτους σε Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος. Το υπόλοιπο προσωπικό ίδιο με της ΜΕΘ - Πολυδύναμης.

3.8. Νεογνική Μονάδα

3.8.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

Εντάσσεται υποχρεωτικά σε Γενικές και Μικτές Κλινικές, άνω των ογδόντα (80) κλινών, που αναπτύσσουν και το Μαιευτικό σκέλος του Τμήματος Μαιευτικής - Γυναικολογίας (άρθρο 28 του παρόντος), και σε Μαιευτικές και Παιδιατρικές Κλινικές άνω των ογδόντα (80) κλινών, με ελάχιστη δυναμικότητα τέσσερις (4) κλίνες και μέγιστη δέκα πέντε (15)

3.8.2. Απαιτούμενοι χώροι:

• Θάλαμος Νοσηλείας, με προθάλαμο αλλαγής ενδυμασίας, 5 τ.μ. ανά κλίνη, απόσταση μεταξύ των κλινών 1 μέτρο
• Στάση και εργασία αδελφών, η οποία εντάσσεται στον θάλαμο νοσηλείας και περιέχει ντουλάπια και πάγκο εργασίας με νεροχύτη 5τ.μ.
• Χώρος θηλασμού με προθάλαμο αλλαγής ρούχων και νιπτήρα 5 τ.μ.
• Εργαστήριο αερίων αίματος
• Γραφείο γιατρών με διανυκτέρευση
• Χώρος πλύσης θερμοκοιτίδων
• Κουζίνα - γαλακτοκομείο με πάγκο εργασίας, νεροχύτη, ντουλάπια, κ.λ.π.
• Αποδυτήρια προσωπικού
• Αναμονή Συγγενών - Αποθηκευτικοί χώροι - χώροι καθαριότητας (εξυπηρετούνται από τους αντίστοιχους χώρους της Κλινικής).

3.8.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

• Μία (1) θερμοκοιτίδα ανά κλίνη
• Μία (1) ανοιχτή θερμοκοιτίδα μικροεπεμβάσεων
• Μία (1) αναρρόφηση φορητή
• Ένα (1) λαρυγγοσκόπιο
• Μία (1) συσκευή ενδοφλέβιων εγχύσεων υγρών ανά κλίνη
• Μία (1) συσκευή φωτοθεραπείας ανά τέσσερις (4) κλίνες, με ελάχιστο αριθμό μέσα στην Μονάδα δύο (2) συσκευές.
• Ένας (1) αναλυτής αερίων αίματος πολλαπλών παραμέτρων
• Μία (1) συσκευή αναμείξεως οξυγόνου ανά κλίνη
• Μία (1) συσκευή θερμάνσεως αίματος
• Ένας (1) αναπνευστήρας ανά κλίνη.

3.8.4. Σύνθεση Προσωπικού:

• Ένας (1) Παιδίατρος με δύο (2) έτη εξειδίκευση στην Νεογνολογία, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος
• Ένας (1) Παιδίατρος με 6μηνη τουλάχιστον εξειδίκευση στην Νεογνολογία, επί 24ωρου βάσεως
• Ένας (1) Παιδίατρος επιπλέον, ανά δέκα (10) κλίνες
• Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ως Προϊστάμενος
• Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως, ανά πέντε (5) κλίνες, επί 24ωρου βάσεως

4. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4.1. Γενική Νοσηλευτική Μονάδα
(αφορά τις Ειδικές, Μικτές και Γενικές Κλινικές)

4.1.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

Στους θαλάμους νοσηλείας αναπτύσσονται από μία (1) έως πέντε (5) νοσηλευτικές κλίνες. Η ανάπτυξη των κλινών αυτών διακρίνεται σε θέσεις, ως ακολούθως:

4.1.1.1.Θάλαμος πολυτελείας: Περιέχει μία (1) κλίνη, με επιπλωμένο προθάλαμο, κλιματισμό και ιδιαίτερο χώρο υγιεινής

4.1.1.2.Θάλαμος Α΄ θέσης: Περιέχει μία (1) κλίνη, με ιδιαίτερο χώρο υγιεινής και κλιματισμό.

4.1.1.3.Θάλαμος Βα΄ θέσης: Περιέχει μέχρι τρείς (3) κλίνες, τον απαραίτητο ξενοδοχειακό εξοπλισμό ανά κλίνη (τραπεζίδιο,καρέκλα,ερμάριο), κλιματισμό και νιπτήρα.

4.1.1.4.Θάλαμος Ββ΄ θέσης: Περιέχει μέχρι τέσσερις (4) κλίνες με τον ίδιο ξενοδοχειακό εξοπλισμό της Βα΄ θέσης ανά κλίνη, κλιματισμό και νιπτήρα

4.1.1.5.Θάλαμος Γ΄ θέσης: Περιέχει μέχρι πέντε (5) κλίνες με τον ίδιο ξενοδοχειακό εξοπλισμό της Βα΄ θέσης, κλιματισμό και νιπτήρα

• Οι θέσεις Βα΄, Ββ΄ και Γ΄ ανά έξη (6) κλίνες διαθέτουν αφοδευτήριο με νιπτήρα και ανά οκτώ (8) κλίνες διαθέτουν λουτρό ή καταιονιτήρα

• Κάθε Κλινική υποχρεούται να διαθέτει θαλάμους απομόνωσης 7 τ.μ. ο καθένας οι οποίοι θα περιέχουν μία (1) κλίνη με τον ίδιο ξενοδοχειακό εξοπλισμό της Βα΄ θέσης και νιπτήρα. Η αναλογία των θαλάμων απομόνωσης είναι ένας (1) θάλαμος προς τριάντα (30) κλίνες της Κλινικής.

4.1.2. Απαιτούμενοι χώροι Ειδικών, Μικτών και Γενικών Κλινικών:

• Θάλαμοι νοσηλείας 5 τ.μ. ανά κλίνη

• Θάλαμοι νοσηλείας νεογνών (για Μαιευτικές Κλινικές ή Μαιευτικά Τμήματα) 1,5 τ.μ. ανά νεογνό. Ο θάλαμος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) κούνιες.

• Στάση αδελφής - Χώρος εργασίας - Γραφείο Προϊσταμένης ανά όροφο

• Γραφείο Γιατρών - Διανυκτέρευση

• Χώροι Προσωπικού - Αποδυτήρια - W.C.

• Λουτρό ασθενών - W.C.

• Office φαγητού

• Μαγειρείο (Δεν είναι απαραίτητο στις περιπτώσεις που οι σχετικές ανάγκες καλύπτονται μέσω εταιριών προμηθείας φαγητού (κέτερινγκ)

• Κεντρική Λινοθήκη

• Χώρος καθαριότητας για την συγκέντρωση εργαλείων καθαρισμού - Αποθήκη

• Χώρος συγκέντρωσης ακαθάρτων - σκοραμίδων ανά όροφο

• Αίθουσα αναμονής επισκεπτών ανά όροφο

• Είσοδος - Υποδοχή - Γραμματεία - Γραφείο Δ/ντή

4.1.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

• Ένας (1) απινιδωτής ανά εξήντα (60) κλίνες

• Ένας (1) ηλεκτροκαρδιογράφος ανά τριάντα (30) κλίνες

• Μία (1) αναρρόφηση φορητή ανά σαράντα (40) κλίνες

• Ένας (1) ξηρός κλίβανος ανά όροφο

• Μία (1) συσκευή AMDU ανά εξήντα (60) κλίνες

4.1.4. Σύνθεση Προσωπικού:

4.1.4.1. Ιατρικό Προσωπικό

• Ένας (1) ειδικευμένος γιατρός, για κάθε τμήμα της οικείας ειδικότητα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, για κλινικές έως τριάντα (30) κλίνες. Για κλινικές ή Τμήματα άνω των τριάντα (30) κλινών ένας (1) ακόμη ειδικευμένος γιατρός της οικείας ειδικότητας

• Ένας (1) γιατρός (βοηθός) ανά δέκα πέντε (15) κλίνες, για κλινικές μέχρι ενενήντα (90) κλίνες. Για κλινικές άνω των ενενήντα (90) κλινών ένας (1) γιατρός ακόμη ανά τριάντα (30) κλίνες

• Υποχρεώσεις

Σε κάθε Κλινική θα πρέπει να υπάρχει όλο το 24ωρο Ιατρική κάλυψη. Για το νυχτερινό ωράριο, σε Κλινικές άνω των εκατό (100)κλινών δύο (2) γιατροί . Σε Κλινικές άνω των διακοσίων (200) κλινών ένας (1) γιατρός ειδικευμένος, ανά πενήντα (50) κλίνες του κάθε Τομέα.

4.1.4.2. Νοσηλευτικό Προσωπικό

• Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ως Γενικός Προϊστάμενος

• Δύο (2) Νοσηλευτές (-τριες) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως ανά είκοσι (20) κλίνες

• Ένας (1) Βοηθός Νοσοκόμος ή Πρακτικός ανά πέντε (5) κλίνες

• Ένας (1) Μεταφορέας ασθενών για κλινικές μέχρι εξήντα (60) κλίνες. Για Κλινικές πάνω από εξήντα (60) κλίνες δύο (2) Μεταφορείς ασθενών.

• Υποχρεώσεις

Το Νοσηλευτικό Προσωπικό, υπολογίζεται συνολικά με δεδομένο την 8ωρη απασχόληση επί πενθήμερο. Στο εν λόγω προσωπικό δεν συμπεριλαμβάνεται το νοσηλευτικό προσωπικό των Εργαστηρίων, των Ειδικών Μονάδων και των Εξωτερικών Ιατρείων Για το νυχτερινό ωράριο εργασία, θα απασχολείται το 15% του νοσηλευτικού προσωπικού υποχρεωτικά, από το οποίο ένας (1) νοσηλευτής (-τρια),θα πρέπει να είναι απόφοιτος Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής.

• Σημείωση: Σε Κλινικές άνω των εκατόν πενήντα (150) κλινών που έχουν Φαρμακείο, Ένας (1) Φαρμακοποιός

4.1.4.3. Βοηθητικό Προσωπικό

• Ένας (1) μάγειρας

• Ένας (1) βοηθός μάγειρα ανά τριάντα (30) κλίνες

• Μία (1) τραπεζοκόμος ανά τριάντα (30) κλίνες

• Μία (1) καθαρίστρια ανά δώδεκα (12) κλίνες ή συνεργείο καθαριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος

4.2. Παιδιατρική Νοσηλευτική Μονάδα

(Αναπτύσσεται μόνο σε κλινικές της ειδικής κατηγορίας των παιδιατρικών και πρέπει να στεγάζεται σε ανεξάρτητο κτίριο)

4.2.1. Λειτουργικό πλαίσιο - Απαιτούμενοι χώροι:

Στους θαλάμους νοσηλείας αναπτύσσονται από μία (1) έως πέντε (5) νοσηλευτικές κλίνες. Η ανάπτυξη των κλινών αυτών διακρίνεται σε θέσεις, ίδιες με αυτές της Γενικής Νοσηλευτικής Μονάδας. Εάν η Παιδιατρική Κλινική διαθέτει Τμήμα Χειρουργικής Παίδων τότε η ανάπτυξη των Χειρουργείων θα είναι η ίδια με τα αναφερόμενα στο Συγκρότημα Επεμβάσεων του παρόντος. Η Παιδιατρική Κλινική διαθέτει επίσης και θαλάμους απομόνωσης με αναλογία ίδια όπως στην Γενική Νοσηλευτική Μονάδα. Το τμήμα χειρουργικής Παίδων αναπτύσσεται μόνο σε κλινικές της ειδικής κατηγορίας των παιδιατρικών.

4.2.2. Απαιτούμενοι χώροι Παιδιατρικών Κλινικών:

• Θάλαμοι νοσηλείας παιδιών, 5 τ.μ. ανά κλίνη

• Θάλαμοι νοσηλείας βρεφών, 2 τ.μ. ανά βρέφος (Ο θάλαμος νοσηλείας βρεφών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) κούνιες και θα πρέπει να διαθέτει κεντρική εγκατάσταση οξυγόνου).Επίσης θα πρέπει να προβλέπεται χώρος,κοντά στο νιπτήρα για πάγκο αλλαγής βρεφών.

• Στάση - εργασία αδελφών - γραφείο Προϊσταμένης ανά όροφο

• Γραφείο Γιατρών - Διανυκτέρευση

• Χώροι Προσωπικού - Αποδυτήρια - W.C.

• Λουτρό ασθενών - W.C.

• Office φαγητού

• Χώρος καθαριότητας για την συγκέντρωση εργαλείων καθαρισμού - Αποθήκη

• Κεντρική Λινοθήκη

• Μαγειρείο

• Χώρος συγκέντρωσης ακαθάρτων και σκοραμίδων ανά όροφο

• Αίθουσα αναμονής επισκεπτών ανά όροφο

• Είσοδος - Υποδοχή - Γραμματεία - Γραφείο Δ/ντή

4.2.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

• Ένας (1) απινιδωτής ανά εξήντα (60) κλίνες

• Ένας (1) ηλεκτροκαρδιογράφος ανά τριάντα (30) κλίνες

• Μία (1) αναρρόφηση φορητή ανά σαράντα (40) κλίνες

• Ένας (1) ξηρός κλίβανος ανά όροφο

• Μία (1) συσκευή AMDU ανά εξήντα (60) κλίνες

4.2.4. Σύνθεση Προσωπικού:

4.2.4.1. Ιατρικό Προσωπικό

• Ένας (1) Παιδίατρος, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, για κλινικές έως τριάντα (30) κλίνες. Για κλινικές ή Τμήματα άνω των τριάντα (30) κλινών ένας (1) ακόμη Παιδίατρος

• Ένας (1) γιατρός (βοηθός) ανά δέκα πέντε (15) κλίνες, για κλινικές μέχρι ενενήντα (90) κλίνες. Για κλινικές άνω των ενενήντα (90) κλινών ένας (1) γιατρός ακόμη ανά τριάντα (30) κλίνες

• Υποχρεώσεις

Στην Κλινική θα πρέπει να υπάρχει όλο το 24ωρο Ιατρική κάλυψη. Για το νυχτερινό ωράριο,σε Κλινικές άνω των εκατό (100) κλινών δύο (2) γιατροί.

4.2.4.2. Νοσηλευτικό Προσωπικό

• Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ως Γενικός Προϊστάμενος

• Δύο (2) Νοσηλευτές (-τριες) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως ανά είκοσι (20) κλίνες

• Ένας (1) Βοηθός Νοσοκόμος ή Πρακτικός ανά πέντε (5) κλίνες

• Ένας (1) Μεταφορέας ασθενών για κλινικές μέχρι εξήντα (60) κλίνες. Για Κλινικές πάνω από εξήντα (60) κλίνες δύο (2) Μεταφορείς ασθενών.

• Υποχρεώσεις

Το Νοσηλευτικό Προσωπικό, υπολογίζεται συνολικά με δεδομένο την 8ωρη απασχόληση επί πενθήμερο. Στο εν λόγω προσωπικό δεν συμπεριλαμβάνεται το νοσηλευτικό προσωπικό των Εργαστηρίων, των Ειδικών Μονάδων και των Εξωτερικών Ιατρείων Για το νυχτερινό ωράριο εργασία, θα απασχολείται το 15% του νοσηλευτικού προσωπικού υποχρεωτικά, από το οποίο ένας (1) νοσηλευτής (-τρια),θα πρέπει να είναι απόφοιτος Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής.

4.2.4.3. Βοηθητικό Προσωπικό

• Ένας (1) μάγειρας

• Ένας (1) βοηθός μάγειρα ανά τριάντα (30) κλίνες

• Μία (1) τραπεζοκόμος ανά είκοσι (20) κλίνες

• Μία (1) καθαρίστρια ανά δώδεκα (12) κλίνες ή συνεργείο καθαριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος

4.3. Ψυχιατρική Νοσηλευτική Μονάδα
(αφορά τις Ψυχιατρικές Κλινικές)

4.3.1. Λειτουργικό πλαίσιο :

Η Ψυχιατρική Νοσηλευτική Μονάδα αποτελεί ενιαία περιοχή κτιρίου και μπορεί να αναπτύσσεται μέχρι και σε τρεις (3) ορόφους. Κάθε Μονάδα έχει μία (1) τουλάχιστον ανεξάρτητη πρόσβαση και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η χρήση του διαδρόμου μιας μονάδας για πρόσβαση σε άλλη. Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι σαφής και απλός ώστε: α) να αποφεύγεται ο ιδρυματικός χαρακτήρας, β) να επιδιώκεται και να αξιοποιείται η σχέση εσωτερικής λειτουργίας και περιβάλλοντος χώρου και γ) οι όροι ασφάλειας και ομαλής λειτουργίας να είναι αυξημένοι. Κιγκλιδώματα γενικά απαγορεύονται.

Οι θάλαμοι νοσηλείας θα περιέχουν από μία (1) έως επτά (7) κλίνες και θα νοσηλεύουν άτομα του ιδίου φύλου. Η διάκριση των θέσεων είναι ίδια με της Γενικής Νοσηλευτικής Μονάδας Γενικών Κλινικών με την διαφορά ότι η Γ΄ θέση περιέχει μέχρι επτά (7) κλίνες. Σε κάθε Ψυχιατρική Κλινική πρέπει να προβλέπονται θάλαμοι αυξημένης παρακολούθησης. Ο αριθμός κλινών αυξημένης παρακολούθησης υπολογίζεται σε μία (1) κλίνη προς είκοσι (20) κλίνες της Κλινικής. Για το 40% αυτών των κλινών θα προβλέπονται μονόκλινοι θάλαμοι (απομονώσεις), με έναν χώρο υγιεινής ανά δύο θαλάμους. Οι θάλαμοι μόνωσης προορίζονται για ολιγόωρη παραμονή ανήσυχων ασθενών. Οι όροι ασφάλειας είναι αυξημένοι για την αποφυγή τραυματισμών και αυτοτραυματισμών.

Οι Ψυχιατρικές Κλινικές με δυναμικότητα άνω των εκατόν είκοσι (120) κλινών δύνανται να έχουν Μικροβιολογικό εργαστήριο. Οι Κλινικές που δεν έχουν Μικροβιολογικό Εργαστήριο, θα αναφέρουν στην άδεια λειτουργίας τους το συνεργαζόμενο Μικροβιολογικό Εργαστήριο.

4.3.2. Απαιτούμενοι χώροι Ψυχιατρικών Κλινικών:

• Θάλαμοι νοσηλείας ασθενών, 5 τ.μ. ανά κλίνη

• Γραφείο Προϊσταμένης - Στάση - Εργασία αδελφών, ανά νοσηλευτική μονάδα. Όταν η νοσηλευτική μονάδα αναπτύσσεται σε περισσότερους του ενός ορόφους, το Γραφείο Προϊσταμένης θα συμπίπτει με την Στάση - Εργασία αδελφών ενώ στους υπόλοιπους ορόφους θα υπάρχει μόνο Στάση - Εργασία αδελφών. Η Στάση - Εργασία αδελφών θα βρίσκεται σε θέση που θα εξασφαλίζει την εποπτεία όλων των θαλάμων και της εισόδου .

• Κεντρική Λινοθήκη

• Αποθήκη - Χώρος καθαριότητας για την συγκέντρωση εργαλείων καθαρισμού

• Μαγειρείο

• Χώρος ή ερμάρια ακαθάρτων και σκοραμίδων, ανά όροφο

• Διακεκριμένος χώρος ή ερμάρια καθαρού ιματισμού ανά όροφο

• Πρόβλεψη για χώρο καθιστικού ανά νοσηλευτική μονάδα ή ανά όροφο

• Αίθουσα Τραπεζαρίας - Ομαδικής Ψυχαγωγίας 0,8 τ.μ. ανά κλίνη, για τουλάχιστον τα 2/3 της δυναμικότητας των κλινών της Κλινικής, με δυνατότητα ανάπτυξης σε περισσότερους του ενός χώρους.

• Αίθουσα εργασιοθεραπείας 29 τ.μ.,ανά Νοσηλευτική Μονάδα

• Αίθουσα συνεντεύξεων - Εξεταστήριο

• Αίθουσα σωματικών θεραπειών και ομαδικών συνεντεύξεων ανά εκατόν πενήντα (150) κλίνες, 16 τ.μ.

• Αίθουσα οικογενειακών θεραπειών, όπου αναπτύσσεται

• Δωμάτιο εφημερεύοντος γιατρού (μίας (1) ή δύο (2) κλινών)

• Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 12 τ.μ.

• Είσοδος - Υποδοχή - Γραμματεία - Γραφείο Δ/ντή

• Περιβάλλον χώρος

Ο ελάχιστος απαραίτητος ελεύθερος χώρος, ορίζεται σε τουλάχιστον 35 τ.μ. ανά κλίνη. Ο περιβάλλον χώρος αποτελεί συνέχεια της ενότητας των ημερήσιων δραστηριοτήτων και λειτουργικά ανήκει σ' αυτή.

Ο σχεδιασμός πρέπει να δίνει την δυνατότητα στους ασθενείς να χρησιμοποιούν τον εξωτερικό χώρο (καθιστικά, περίπατοι, κ.λ.π.) και για αθλοπαιδιές. Χρειάζεται φύτευση με πυκνό πράσινο για ασφάλεια και ηχητική μόνωση, στην επαφή με δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας. Να υπάρχει περίφραξη για να είναι σαφές μέχρι που εκτείνεται η Κλινική και για λόγους ασφάλειας.

4.3.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

• Ένας (1) απινιδωτής

• Δύο (2) οβίδες Οξυγόνου ανά Ψυχιατρική Νοσηλευτική Μονάδα

• Μία (1) αναρρόφηση φορητή ανά Ψυχιατρ. Νοσηλευτική Μονάδα

• Μία (1) συσκευή ηλεκτροσπασμοθεραπείας ανά Ψυχ. Νοσηλ. Μοναδ.

• Εφόσον υπάρχει Μικροβιολογικό Εργαστήριο τότε ο εξοπλισμός του θα είναι ίδιος με τον εξοπλισμό του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου των Γενικών Κλινικών έως εξήντα (60) κλίνες.

4.3.4. Σύνθεση Προσωπικού:

4.3.4.1. Ιατρικό Προσωπικό

• Ένας (1) ειδικευμένος γιατρός ειδικότητας νευρολογίας - ψυχιατρικής ή ψυχιατρικής ή νευρολογίας ανά 50 κλίνες. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος, ορίζεται ένας (1) εκ των ειδικευμένων γιατρών της οικείας ειδικότητας από τον Διοικητικό Δ/τνή της Κλινικής

• Για τις πρώτες εκατό (100) κλίνες της Κλινικής Ένας (1) γιατρός ανά είκοσι πέντε (25). Για τις επιπλέον των εκατό (100) κλίνες Ένας (1)γιατρός ανά πενήντα (50).

Στην Κλινική θα πρέπει να υπάρχει όλο το 24ωρο Ιατρική κάλυψη. Για το νυχτερινό ωράριο εργασίας Ένας (1) γιατρός ανά εκατόν πενήντα (150) κλίνες

4.3.4.2. Νοσηλευτικό Προσωπικό

• Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Ισότιμης Σχολής της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής ως Γενικός Προϊστάμενος (η)

• Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως, για κάθε είκοσι (20) κλίνες, εκ των οποίων ορίζονται οι Προϊστάμενοι (ες) Τμημάτων από τον Διοικητικό Δ/ντή της Κλινικής.

• Ένας (1) Βοηθός Νοσοκόμος ή Πρακτικός ανά πέντε (5) κλίνες.

Το Νοσηλευτικό Προσωπικό, υπολογίζεται συνολικά με δεδομένο την 8ωρη απασχόληση επί πενθήμερο. Για το νυχτερινό ωράριο εργασίας, θα απασχολείται το 10% του νοσηλευτικού προσωπικού υποχρεωτικά, από το οποίο ένας (1) νοσηλευτής (-τρια),θα πρέπει να είναι Τριετούς ή Διετούς Φοιτήσεως.

4.3.4.3. Βοηθητικό Προσωπικό

• Ένας (1) μάγειρας (-ρισσα), ανά ογδόντα (80) κλίνες, για Κλινικές μέχρι και εκατόν εξήντα (160) κλινών. Τρείς (3) μάγειροι (-ρισσες) για Κλινικές άνω των εκατόν εξήντα (160) κλινών.

• Ένας (1) βοηθός μάγειρα (-ρισσα) για τις πρώτες σαράντα (40) κλίνες της Κλινικής. Για τις επιπλέον των σαράντα (40) κλίνες Ένας (1) βοηθός μάγειρα (-ρισσα) ανά εβδομήντα (70)

• Ένας (1) λαντζέρης ανά εβδομήντα (70) κλίνες

• Μία (1) καθαρίστρια ανά δέκα τέσσερις (14) κλίνες ή συνεργείο καθαριότητας σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.

• Μία (1) τραπεζοκόμος ανά Τμήμα.

4.3.4.4. Ειδικό Προσωπικό

• Ένας εργοθεραπευτής με 4ωρη τουλάχιστον ημερήσια απασχόληση, σε πενθήμερη βάση, ανά ογδόντα (80) κλίνες.

• Ένας Κοινωνικός Λειτουργός ή Επισκπετ. Υγείας με 6ωρη τουλάχιστον ημερήσια απασχόληση, σε πενθήμερη βάση, ανά ογδόντα (80) κλίνες.

• Ένας (1) Ψυχολόγος, καλούμενος κατά περίπτωση, για Κλινικές μέχρι ογδόντα (80) κλίνες. Για Κλινικές άνω των ογδόντα (80) κλινών Ένας(1) Ψυχολόγος ανά εκατόν πενήντα (150) κλίνες, με 6ωρη τουλάχιστον ημερήσια απασχόληση, σε πενθήμερη βάση.

• Ένας (1) Φαρμακοποιός για Κλινικές πάνω από εκατόν πενήντα (150) κλίνες, που έχουν Φαρμακείο

• Για Κλινικές που έχουν Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Ένας (1) γιατρός Βιοπαθολόγος (ή Μικροβιολόγος) με 4ωρη ημερήσια απασχόληση, σε πενθήμερη βάση και Ένας (1) Παρασκευαστής (-στρια) Μέση ή Ανωτέρας Σχολής ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, με 4ωρη ημερήσια απασχόληση, σε πενθήμερη βάση.

• Σημείωση: Τα παραπάνω προσόντα για τους Παρασκευαστές, απαιτούνται για τους νεοεισερχόμενους στον Κλάδο. Για το ήδη απασχολούμενο προσωπικό σε Κλινικές, απαιτείται αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ενός (1) έτους.

• Τα αριθμητικά μεγέθη του Προσωπικού είναι τα κατώτερα.

5. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

5.1. Συγκρότημα Χειρουργείων

Το Συγκρότημα Χειρουργικών Επεμβάσεων αποτελεί ένα ανεξάρτητο λειτουργικό σύνολο χώρων μέσα στο όλο κτιριακό συγκρότημα της Κλινικής. Η χρήση των χώρων είναι αποκλειστική χωρίς παρεμβολή ή ενόχληση από άλλες λειτουργίες ή τμήματα. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη χώρου αναμονής συγγενών και Γραφείου κινήσεως ασθενών.

5.1.1. Τμήμα Άσηπτων Χειρουργικών Επεμβάσεων

5.1.1.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

• Οι χώροι του τμήματος θα πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη ώστε να προκύπτει μια συνεχής πρόοδος των συνθηκών ασηψίας κατά την πορεία από την είσοδο του τμήματος μέχρι τις χειρουργικές αίθουσες.

• Σε κάθε χειρουργική αίθουσα θα υπάρχει μόνο ένα χειρουργικό τραπέζι

• Το Τμήμα βρίσκεται σε άμεση σχέση με το Τμήμα των Σηπτικών Χειρουργικών Επεμβάσεων και με το Τμήμα Ενδοσκοπήσεων.

5.1.1.2. Απαιτούμενοι χώροι:

• Χειρουργική αίθουσα 20τ.μ.
• Προετοιμασία ασθενών
• Αποστείρωση - Απολύμανση
• Πλύση γιατρών
• Χώρος ανάνηψης
• Γραφείο γιατρών
• Στάση αδελφής - Εποπτεία
• Καθαρά - Αποθήκη αποστειρωμένου υλικού
• Αποδυτήρια προσωπικού - W.C.
• Χώρος ακαθάρτων

5.1.1.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

• Ένα (1) χειρουργικό τραπέζι, ανά χειρουργική αίθουσα

• Μία (1) σκιαλυτική λυχνία οροφής ανά χειρουργική αίθουσα

• Παροχές ιατρικών αερίων

• Ένα(1)Μηχάνημα νάρκωσης - Αναπνευστήρας - Monitor καρδιοαναπνευστικών παραμέτρων, ανά χειρουργικό τραπέζι. (Ελάχιστος αριθμός Δύο (2) μηχανήματα ανά Συγκρότημα Άσηπτων Χειρουργικών Επεμβάσεων)

• Μία (1) Αναρρόφηση φορητή

• Ένας (1) απινιδωτής, ανά τέσσερις (4) χειρουργικές αίθουσες άσηπτων χειρουργικών επεμβάσεων

• Ένα (1) φορητό ακτινολογικό μηχάνημα

• Ένας (1) κλίβανος ατμού αποστείρωσης ανά δύο (2)

χειρουργικές αίθουσες άσηπτων χειρουργικών επεμβάσεων
- Ένα (1) πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων
- Μία (1) διαθερμία ανά χειρουργική αίθουσα.

Πρόσθετος εξοπλισμός για την διενέργεια εξειδικευμένων χειρουργικών επεμβάσεων:
- Κατάλληλος εξοπλισμός ανά ειδικότητα και μέθοδο επέμβασης

5.1.2. Τμήμα Σηπτικών Χειρουργικών Επεμβάσεων

5.1.2.1. Λειτουργικό πλαίσιο:
- Το Τμήμα βρίσκεται σε άμεση σχέση με το Τμήμα Άσηπτων Χειρουργικών Επεμβάσεων και με το Τμήμα Ενδοσκοπήσεων.
- Σε κάθε χειρουργική αίθουσα θα υπάρχει μόνο ένα χειρουργικό τραπέζι

5.1.2.2.Απαιτούμενοι χώροι:
- Αίθουσα επέμβασης 20 τ.μ.
- Πλύση γιατρών
- Στάση αδελφής - Εργασία - Χώρος αποστειρωμένου υλικού
- Χώρος ανάνηψης
- Γραφείο Γιατρών - Εξεταστήριο
- Χώρος αναμονής ασθενών
- Αποδυτήρια - W.C. ασθενών
- Χώρος ακαθάρτων

5.1.2.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:
- Ένα (1) χειρουργικό τραπέζι
- Μία (1) αναρρόφηση φορητή
- Ένας (1) προβολέας οροφής

5.1.3. Τμήμα Ενδοσκοπήσεων

5.1.3.1. Λειτουργικό πλαίσιο:
- Στο Τμήμα γίνονται εξετάσεις οργάνων, μέσω φυσικών ή τεχνητών διόδων (οδεύσεων)
- Απαιτούνται η ίδιες συνθήκες ασηψίας, όπως και στο Τμήμα Άσηπτων Χειρουργικών Επεμβάσεων
- Το Τμήμα βρίσκεται σε άμεση σχέση με τα Χειρουργεία.

5.1.3.2. Απαιτούμενοι χώροι:
- Αίθουσα Ενδοσκοπήσεων 20 τ.μ.
- Χώρος ανάνηψης
- Πλύση γιατρών
- Γραφείο γιατρών
- Αποδυτήρια - Προετοιμασία ασθενών - W.C.
- Στάση αδελφής - Εργασία - Φύλαξη αποστειρωμένου και φαρμακευτικού υλικού
- Χώρος ακαθάρτων

5.1.3.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:
- Μία (1) κλίνη ενδοσκοπήσεων
- Μία (1) αναρρόφηση φορητή
- Ενδοσκόπιο αντίστοιχης ειδικότητας και μεθόδου

5.1.4. Σύνθεση Προσωπικού Συγκροτήματος Χειρουργείων - Αποστείρωση:
- Ένας (1) Αναισθησιολόγος κατά την ώρα λειτουργίας ανά χειρουργική τράπεζα
- Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής ή Διετούς Φοιτήσεως με δέκα (10) έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα χειρουργεία ή Βοηθός ή Πρακτικός Νοσηλευτής (-τρια) με δεκαπέντε (15) έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα χειρουργεία, ως Προϊστάμενος Χειρουργείων, για Κλινικές που διαθέτουν πάνω από δύο (2) χειρουργικά τραπέζια . Κλινικές που διαθέτουν μέχρι δύο (2) χειρουργικά τραπέζια Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Διετούς Φοιτήσεως ή Βοηθός ή Πρακτικός με πέντε (5) έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, ως Υπεύθυνος Χειρουργείου.
- Ένας Νοσηλευτής (-τρια) Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής ή Διετούς Φοιτήσεως με δύο (2) έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα χειρουργεία ή Βοηθός ή Πρακτικός με πέντε (5) έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα χειρουργεία, ως Εργαλιοδότης, κατά την ώρα λειτουργίας.
- Ένας (1) Μεταφορέας
- Μία (1) Καθαρίστρια για Κλινικές που έχουν πάνω από δύο (2) χειρουργικά τραπέζια συνολικά.
- Η Αποστείρωση γίνεται με μέριμνα του Προϊσταμένου των Χειρουργείων ή του Υπεύθυνου του Χειρουργείου.

5.2. Συγκρότημα Μαίευσης

Το Συγκρότημα Μαίευσης αποτελεί ανεξάρτητο λειτουργικό σύνολο χώρων μέσα στο όλο κτιριακό συγκρότημα της Κλινικής. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη χώρου αναμονής συγγενών, στον οποίο θα υπάρχουν τηλέφωνα και μικρού χώρου για την επίδειξη των νεογνών. Όσες Γενικές και Μικτές Κλινικές αναπτύσσουν Μαιευτικό - Γυναικολογικό Τμήμα, λειτουργούν υποχρεωτικά το Συγκρότημα Μαίευσης με τα δύο Τμήματά του.

5.2.1. Τμήμα Μαιευτικών Επεμβάσεων (Μαιευτήριο)

5.2.1.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

Το Τμήμα Μαιευτικών Επεμβάσεων θα πρέπει να είναι σε άμεση σχέση με το Μαιευτικό - Γυναικολογικό Τμήμα, Την Νεογνική Μονάδα για Κλινικές άνω των ογδόντα (80) κλινών, Την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για Κλινικές άνω των εκατό (100) κλινών, Το Σηπτικό Γυναικολογικό Χειρουργείο και την Αποστείρωση. Σε κάθε χειρουργική αίθουσα και αίθουσα τοκετού θα υπάρχει ένα μόνο χειρουργικό τραπέζι ή γυναικολογική τράπεζα.

2.2.1.2. Απαιτούμενοι χώροι:
- Είσοδος - Παραλαβή επιτόκων
- Προετοιμασία Επιτόκων - W.C.
- Αίθουσες ωδινών μίας (1) κλίνης
- Αίθουσα φυσιολογικών τοκετού 20 τ.μ.
- Scrub-up - Κλιβανισμός (σε άμεση επαφή με τις αίθουσες τοκετών)
- Αίθουσα άσηπτων χειρουργικών επεμβάσεων (καισαρικών-γυναικολογικών) 20 τ.μ.
- Χώρος Ανάνηψης
- Πλύση - Περιποίηση βρεφών
- Εργασία αδελφών - Εποπτεία - Προϊσταμένη Μαία
- Γραφείο Γιατρών
- Χώρος ή ερμάρια αποστειρωμένου και αναισθησ. υλικού.
- Αποθήκη - Είδη καθαρισμού - σκοραμίδες

5.2.1.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:
- ΄Ένα (1) χειρουργικό τραπέζι ανά χειρουργική αίθουσα
- Ένα (1) μηχάνημα νάρκωσης με αναπνευστήρας και monitor καρδιοαναπνευστικών παραμέτρων
- Μία (1) θερμοκοιτίδα ανοιχτή
- Μία (1) θερμοκοιτίδα φορητή
- Μία (1) αναρρόφηση φορητή
- Ένας (1) κλίβανος ταχείας αποστείρωσης ανά δύο (2) χειρουργικές αίθουσες
- Μία (1) σκιαλυτική λυχνία οροφής ανά χειρουργική αίθουσα

5.2.2. Σηπτικό Γυναικολογικό Χειρουργείο

5.2.2.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

Το Σηπτικό γυναικολογικό χειρουργείο καλύπτει ανάγκες γυναικολογικών μικροεπεμβάσεων με βραχεία παραμονή και θα πρέπει να είναι σε άμεση σχέση με Μαιευτικό - Γυναικολογικό Τμήμα Σε κάθε χειρουργική αίθουσα θα υπάρχει μόνο ένα χειρουργικό τραπέζι.

5.2.2.2. Απαιτούμενοι χώροι:

- Υποδοχή - Αναμονή ασθενών
- Αίθουσα επεμβάσεων 20 τ.μ.
- Αποδυτήριο - W.C. ασθενών
- Πλύση Γιατρών
- Στάση και Εργασία αδελφής - Χώρος ή ερμάρια αποστειρωμένου και αναισθησ. υλικού
- Χώρος Ανάνηψης
- Γραφείο Γιατρών
- Ακάθαρτα - Αποθήκη

5.2.2.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

- Μία (1) γυναικολογική τράπεζα
- Μία (1) αναρρόφηση φορητή
- Προβολείς δαπέδου

5.2.3. Σύνθεση Προσωπικού Συγκροτήματος Μαίευσης:

- Μία (1) Μαία, ανά πέντε (5) κλίνες του Μαιευτικού - Γυναικολογικού Τμήματος. Εξ ΄αυτών μία (1) εκτελεί χρέη Προϊσταμένης του Τμήματος Μαιευτικών Επεμβάσεων (Ελάχιστα προσόντα: Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίμων Σχολών της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής)
- Δύο (2) Βοηθοί Νοσοκόμοι ή Πρακτικοί, ανά πέντε (5) κλίνες του Μαιευτικού - Γυναικολογικού Τμήματος
- Η Αποστείρωση γίνεται με μέριμνα του Προϊσταμένου του Τμήματος Μαιευτικών Επεμβάσεων.

5.3. Προϋποθέσεις για την εκτέλεση Καρδιοχειρουργικών Επεμβάσεων σε Ιδιωτικές Κλινικές.

5.3.1. Λειτουργικό πλαίσιο:

Η εκτέλεση Καρδιοχειρουργικών Επεμβάσεων επιτρέπεται μόνο σε Γενικές Κλινικές, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

5.3.1.1. Η Κλινική θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα: Θωρακοχειρουργικό και Καρδιολογικό Τμήμα, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μικροβιολογικό-Βιοχημικό, Ακτινοδιαγνωστικό και Αιμοδυναμικό Εργαστήριο. Επίσης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα αντιμετώπισης επιπλοκών όπως νεφρικής ανεπάρκειας, γενικής χειρουργικής, ετοιμότητας χειρουργείου κ.λ.π.

5.3.1.2. Την άμεση ευθύνη δεοντολογικώς και νομικώς φέρει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Καρδιοχειρουργός, ο οποίος θα πρέπει να συνεργάζεται με τους ειδικούς, αναλόγως, των εκάστοτε προβλημάτων.

5.3.1.3. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, ώστε να μη στερεί από τον ασθενή τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη βιοϊατρική τεχνολο-γία, όπως μηχανικά μέσα υποστηρίξεως της κυκλοφορίας, monitors, κ.α.

5.3.2. Απαιτούμενοι χώροι:

Κοινοί με το Τμήμα των Άσηπτων Χειρουργικών Επεμβάσεων

5.3.3. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:

Πρόσθετος και κατάλληλος εξοπλισμός, με την μέθοδο επέμβασης.

5.3.4. Σύνθεση Προσωπικού:

- Ένας (1) γιατρός Αναισθησιολόγος, κατά την ώρα λειτουργίας
- Ένας (1) Νοσηλευτής(-τρια) νάρκωσης Τ.Ε.Ι. ή Ένας (1) Βοηθός Αναισθησιολόγου Τ.Ε.Ι., κατά την ώρα λειτουργίας
- Δύο (2) Νοσηλευτές (-τριες) Διετούς Φοιτήσεως, με δύο (2) έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα Χειρουργεία ή Δύο (2) Βοηθοί ή Πρακτικοί, με πέντε (5) έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στα Χειρουργεία, ως Εργαλιοδότες κατά την ώρα λειτουργίας.
- Ένας (1) Μεταφορέας ασθενών
- Μία (1) Καθαρίστρια
- Η Αποστείρωση γίνεται με μέριμνα του Προϊσταμένου των Χειρουργείων ή του Υπεύθυνου του Χειρουργείου

Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 34 312
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr
e-mail: webmaster @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σολωμού 51

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	**5225 761 - 5230 841**
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ.	**5225 713 - 5249 547**
Πώληση Φ.Ε.Κ.	**5239 762**
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.	**5248 141**
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	**5248 188**
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	**5248 785**
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και αποστολή Φ.Ε.Κ.	**5248 320**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100	**(031) 423 956**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31	**4135 228**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23	**(061) 6381 100**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44	**(0651) 87215**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	**(0531) 22 858**
ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10	**(041) 597449**
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00	**(0661) 89 127 / 89 120**
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10	**(081) 396 223**
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη	**(0251) 46 888 / 47 533**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ.
- Για τα ΦΕΚ από 8 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα ΦΕΚ του Τεύχους Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. ανεξαρτήτως αριθμού σελίδων δρχ. 100. (Σε περίπτωση Πανελλήνιου Διαγωνισμού η τιμή θα προσαυξάνεται κατά δρχ. 100 ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού).

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.)	60.000 δρχ.	3.000 δρχ.
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.)	70.000 »	3.500 »
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)	15.000 »	750 »
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.)	70.000 »	3.500 »
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	30.000 »	1.500 »
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	15.000 »	750 »
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ.)	5.000 »	250 »
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	10.000 »	500 »
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	3.000 »	150 »
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	10.000 »	500 »
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	300.000 »	15.000 »
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	50.000 »	2.500 »
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	300.000 »	15.000 »

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται με το διπλάσιο των ανωτέρω τιμών.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γράμματια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ